



Instalacja DSO:

- GŁOŚNIK SUFITOWY, DO WBUDOWANIA 6W
- GŁOŚNIK NAŚCIENNY, NASUFITOWY 6W
- A, B, C, D - OZNACZENIE WZMACNIACZA DO KTÓREGO NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ DANĄ GRUPĘ GŁOŚNIKÓW
- KONSOLA DO NADAWANIA KOMUNIKATÓW WEWNĘTRZNYCH pomieszczenie portierni
- MIKROFON STRAŻAKA pomieszczenie portierni

UWAGA:

1. Instalację układać na uchwytach odstępowych lub w osłonach z rur ochronnych w przestrzeniach międzystropowych oraz na korytarzu. Przewody HDGs do sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi układać na konstrukcji zapewniającej wytrzymałość ogniową minimum przez 90 min.
2. Należy zapewnić koordynację tras prowadzenia instalacji DSO w stosunku do instalacji innych branż zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
3. Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego, należy zabezpieczyć masą ognioodp., o wytrzymałości ogniowej, takiej samej jak ściana lub strop oddzielenia pożarowego.
4. Ostateczną lokalizację osprzętu oraz jego typ należy uzgodnić z Architektem i Użytkownikiem.
5. Centralki instalacji DSO i instalacji SAP, zamontowane w pomieszczeniu portiera, połączyć między sobą kablem komunikacyjnym.
6. Przed podłączeniem urządzeń należy sprawdzić napięcie znamionowe urządzenia wg. DTR producenta.
7. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.

INWESTOR:		Politechnika Gdańska	
		ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk	
PROJEKTANT BRANŻY:		PROJ-JACK	
		ul. Wita Stwosza 73, 80-308 Gdańsk	
OBJEKT: Projekt wykonawczy rewitalizacji gmachu chemii "A" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej - Adaptacja poddasza Adaptacja poddasza do celów biurowych i pracowni komputerowej			
NAZWA RYSUNKU:		PLAN INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH DSO - POZIOM Poddasza	
		SKALA:	1:100
STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY	
		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
IMIE, NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	Podpis	Data
PROJEKTOWAŁ:	J. Andrzejczak	62/Gd/2002	03.2006
OPRACOWAŁ:	M. Florianowicz		03.2006
OPRACOWAŁ:			03.2006
SPRAWDZIŁ:	P. Rułkowski	250/Gd/2002	03.2006

E415/3-05