



UWAGI :

1. Rozdzielnica typu ProfilLine wg wytycznych firmy Moeller natynkowa, IP30
2. Aparaty oznakować symbolami montażowymi
3. Na drzwiach rozdzielnic umieścić symbol rozdzielnic
4. Schemat główny wg. rys nr E415/4-11
5. Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TNS i wyłączniki różnicowo-prądowe

SKALA 1:10



(058) 554-10-12
www.proj-jack.pl

AUTORZY	Nr uprawnień	podpis
inż. Jacek Andrzejczak	62/Gd/2002	
Marek Florianowicz		
SPRAWDZIŁ		
inż. Paweł Rutkowski	250/Gd/2002	

**BUDYNEK GMACHU
CHEMII "A"**

POLITECHNIKA
GDAŃSKA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

ROZDZIELNICA RK32
– WIDOK I ROZMIESZCZENIE APARATÓW

STRONA	STRON
1	1
DATA	NR.RYSUNKU
03.2006	E415/4-12
REV.	DATA