



POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk; Tel: (0-58) 347-12-45, 347-22-77; Fax: (0-58)341-61-32; E-mail: deans@eti.pg.gda.pl

L.dz.: WETI/2480/2007

Gdańsk, dn. 19.07.2007

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację wnętrza holu i korytarza na parterze oraz klatki schodowej głównej w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, nr postępowania CRZP/160/009/R/07, ZP/18/WETI/07.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację wnętrza holu i korytarza na parterze oraz klatki schodowej głównej w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji,„ wpłynęło zapytanie.

Pytanie 1:

Czy w zakresie modernizacji klatki schodowej głównej znajduje się również część klatki schodowej prowadzącej do maszynowni?

Odpowiedź:

Nie, w zakres modernizacji nie wchodzi część klatki prowadzącej do maszynowni.

Pytanie 2 :

Czy przewidziana ilość nowych grzejników przyjęta w przedmiarze dla holu i klatki schodowej pokryje zapotrzebowanie ciepła dla tych pomieszczeń?

Odpowiedź:

Zaproponowane przez Wykonawcę grzejniki muszą odpowiadać mocy cieplnej grzejników obecnie zamontowanych. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i zaproponować grzejniki o porównywalnej mocy cieplnej z uwzględnieniem parametrów zasilania i powrotu instalacji c.o.

Podane informacje są wiążące i stanowią integralną część siwz. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
prof. zw. PG