



K2, K3 - Przekaznik R4 Light+RS4 Light RELPOL-zestaw

Kod zestawu: R4S-24DC 24V DC 4P

UWAGA: Połączenie pomiędzy napędem drzwi a przekaznikiem K2(K3) należy wykonać przewodem przeciwożarowym JE-H(St)H2x2x0,8 Bd FE180/E30 - HELUKABEL

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

Przebudowa małego wejścia do istniejącego Budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

INWESTOR: Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

BRANŻA: OPRACOWANIE: Projekt wykonawczy

Elektryczna

PROJEKTANT Mgr inż. Kazimierz Litwin

Tytuł rysunku: Schemat połączeń

Skala: ----

Nr rys. 10

DATA: Paździ 2007

podpis