

L I S T A K A B L O W A

Kable zasilające i sterownicze

Lp.	Nr kabla	Trasa kabla		Typ kabla	Długość	φ kabla	Uwagi
		od	do		m	mm	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1/1/07	ZK+SL Nr 1	Rozdz. gł. „RG”	YKY 5 x 95	10		zasil.
2.	2/07	RG pole Nr 1	Rozdz. „TP”	YKY 5 x 16	12		zasil.
3.	3/07	RG pole Nr 2	Rozdz. „T1”	YKY 5 x 16	20		zasil.
4.	4/07	RG pole Nr 3	Rozdz. „TK-P”	YKY 5 x 10	15		zasil.
5.	5/07	RG pole Nr 4	Rozdz. „TK-1”	YKY 5 x 10	15		zasil.
6.	6/07	RG pole Nr 5	Centrala „CNW”	YKY 5 x 50	35		zasil.
7.	7/07	RG pole Nr 6	Nawilżacz parowy „NP.”	YKY 5 x 50	27		zasil.
8.	8/p.poż./07	Kłapa poż. Nr 1 pom. 1.14	Szafa zasil. – sterow. „CW”	HLGs 2 x 1	18		zasil. – ster.
9.	9/p.poż./07	Kłapa poż. Nr 2 pom. 1.14	Szafa zasil. – sterow. „CW”	HLGs 2 x 1	17		zasil. – ster.
10.	10/p.poż./07	Kłapa poż. Nr 3 pom. 1.03	Szafa zasil. – sterow. „CW”	HLGs 2 x 1	40		zasil. – ster.
11.	11/p.poż./07	Kłapa poż. Nr 4 pom. 1.03	Szafa zasil. – sterow. „CW”	HLGs 2 x 1	1		zasil. – ster.

OPRACOWAŁ: S.M. Dąbrowski

SPRAWDZIŁ: M. Wróblewski

IE-11