

Zestawienie pomieszczeń														
											ilość	ilość	ilość	ilość
	Stara			Wysok							powietrza	powietrza	wymian	powietrza
Nr pom.	numeracja	Nazwa pom	Pow	oblicz.	Kubatura	Zyski obl.	Ilość osób	V św. lato	V chłód	obl.	nawiew	nawiew	wywiew	wymian
			m2	m	m3	W	osoby	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	1/h	m3/h	1/h
Piwnica														
013	019	Sala laboratoryjno - dydaktyczna	100,80	2,94	296,4		23	690,0		690	690	2,3	690	2,3
021	026	Laboratorium	24,20	2,94	71,1		-	-		280	280	3,9	280	3,9
022	025	Laboratorium	22,40	2,94	65,9		-	-		180	180	2,7	180	2,7
023	024	Laboratorium	31,10	2,94	91,4		-	-		395	395	4,3	395	4,3
019	028	Wymiennikownia	29,40	2,68	78,8					400	-	-	400	5,1
Parter														
26		Sala laboratoryjno - dydaktyczna	24,80	3,40	84,3		12	360,0		360	360	4,3	360	4,3
1 Piętro														
119	144	Sala laboratoryjno - dydaktyczna	88,60	3,40	301,2		35	1050,0		1 220	1 220	4,0	1 220	4,0
126		Sala laboratoryjno - dydaktyczna	28,80	3,40	97,9		24	720,0		720	720	7,4	720	7,4
122		Laboratorium - digestorium D1								450			450	
120a		Laboratorium - digestorium D2								450			450	
120a		Laboratorium - digestorium D3								450			450	
Poddasze														
207	205	Sala wykładowa	106,50	2,99	318,4		35	1050,0		1 050	1 050	3,3	1 050	3,3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ