



# POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Remontowo-Budowlany

ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: [remont@pg.gda.pl](mailto:remont@pg.gda.pl)

Gdańsk, dnia 08.05.2008 r.

L.dz. /TR/08

## ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr ZP /11/TR/08, CRZP 81/047/R/08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont kapitalny budynku biurowego Politechniki Gdańskiej przy Alei Zwycięstwa 27 w Gdańsku-Wrzeszczu.**

Zamawiający informuje, że w dniu 05.05.2008 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Pytanie 1**

„Program prac konserwatorskich autorstwa mgr Elżbiety i Tomasza Dembek w punkcie 6.1 przewiduje usunięcie czarnej malatury i powrót do pierwotnej barwy: drewno dębowe bejcowane i politurowane. Założenie rodzi niebezpieczeństwo: brak możliwości jednolitego wyglądu całej powierzchni boazerii /wyplamienia/.

w sytuacji zastanej – czarna olejna malatura częściowo położona jest na powierzchni politurowanej, a częściowo głęboko osadzona w porach dębiny – nie jest możliwe uzyskanie jednolitej kolorystycznie powierzchni boazerii; zawsze pozostaną miejsca ze strukturalnie osadzonymi resztami czarnej farby. Te pozostałości można usunąć tylko przy głębokim cyklinowaniu powierzchni drewna – a w przypadku snyderki nie jest to możliwe.

**Pytanie: czy w tej sytuacji istnieje możliwość przyjęcia kolorystyki bardzo ciemnego dębu? /kilkakrotne bejcowanie – co zminimalizuje efekt wyplamień/”.**

### **Odpowiedź**

W dniu 8 maja na wniosek Zamawiającego została zwołana komisja konserwatorska z udziałem:

- inspektora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ds. zabytków nieruchomości
- inspektorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ds. zabytków ruchomych
- pracownika Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
- autorów programu prac konserwatorskich.

Z posiedzenia komisji został spisany protokół z kontroli obiektu zabytkowego w którym zapisano:

1. *Stwierdzono, że opracowany program w sposób prawidłowy określa technologię konserwatorską renowacji elementów drewnianych wystroju wnętrza*
2. *komisja negatywnie zaopiniowała postępowanie konserwatorskie zaproponowane w piśmie firmy ...*

W związku z powyższym w realizacji zamówienia będzie obowiązywała technologia renowacji elementów wystroju podana w programie prac konserwatorskich autorstwa Elżbiety i Tomasza Dembek.

Protokół z kontroli obiektu zabytkowego jest do wglądu w Dziale Budowlano Remontowym Politechniki Gdańskiej.