



POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Remontowo-Budowlany

ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: remont@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 06.11.2008 r.

L.dz. /TR/08

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr ZP /22/TR/08, CRZP 264/047/R/08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont kapitalny Domu Studenckiego nr 5A Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego**

Zamawiający informuje, że w dniu 04.11.2008 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Pytanie

„W związku z zapytaniem jak niżej naszego Podwykonawcy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia:
Instalacja SAP

1. Proszę o podanie typu i marki istniejącej centrali SAP.
2. Czy po stronie Oferenta leżą uzgodnienia z PSP?
3. Czy oprogramowanie i klucze instalacyjne istniejącej centrali SAP będą udostępnione do edycji czy też Oferent musi zapewnić nowe oprogramowanie?
4. Jakie moduły dodatkowe (numer seryjny, nazwa, producent) należy zainstalować w centrali SAP?
5. czy centrala SAP jest objęta gwarancją lub serwisem?
6. Po czyjej stronie leży gwarancja lub serwis w przypadku rozbudowy istniejącej centrali?

System CCTV

1. W związku z tym, iż w dostarczonym projekcie wskazuje się na konkretne rozwiązania (podanie właściwości fizycznych urządzeń z dokładnością do jednej setnej) w sposób niezgodny z Prawem zamówień publicznych, proszę o wykreślenie wszystkich niezgodnych z Prawem zamówień publicznych i jednoznacznie wskazujących na produkt/producenta elementów opisu urządzeń CCTV. W szczególności dotyczy to rejestratora (opisanego na 2 str. opisu technicznego) jak i kamer.

Sieć logiczna i telefoniczna

1. Czy Zamawiający przewiduje dostawę i montaż po stronie Oferenta urządzeń aktywnych jak switche itp.
2. Czy Zamawiający przewiduje dostawę i montaż po stronie Oferenta centrali telefonicznej lub innych urządzeń aktywnych w sieci telefonicznej?
3. Czy wchodzi w skład punktu STG oprócz łączówek?
4. Czy szafka STG jest naścienną, wiszącą o jakim określonym IP?”

Odpowiedzi

Instalacja SAP

1. Typ istniejącej w budynku DS 5A centrali SAP: ZETTLER ZX4.
2. Nie.
3. Tak; będą udostępnione przez obsługę serwisową.
4. Moduły dodatkowe muszą być kompatybilne z rozbudowywaną centralą SAP.
5. Centrala SAP jest objęta obsługą serwisową.

6. Gwarancja Wykonawcy obejmuje moduły o które centrala zostanie rozszerzona.

System CCTV

1. Wykonawca ma prawo swobodnego wyboru producenta pod warunkiem, by urządzenia spełniały wymagania (parametry) nie niższe jak określone w projekcie budowlano-wykonawczym. Jest to jedyny i podstawowy warunek dotyczący instalowanych urządzeń.

Sieć Logiczna i telefoniczna

1. Tak; dostawa i montaż jest po stronie Wykonawcy.
2. Nie; centrala telefoniczna nie jest objęta zamówieniem.
3. Szafka STG ma być wyposażona tylko w łączówki.
4. Szafka STG ma być w wykonaniu natynkowym. Ze względu na miejsce montażu w pomieszczeniu suchym określenie IP nie jest wymagane.