



# POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Remontowo-Budowlany

ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: [remont@pg.gda.pl](mailto:remont@pg.gda.pl)

---

Gdańsk, dnia 26.11.2008 r.

L.dz. /TR/08

## ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr ZP /22/TR/08, CRZP 264/047/R/08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont kapitalny Domu Studenckiego nr 5A Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego**

Zamawiający informuje, że wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **(19) Pytania z 25.11.2008 r.**

„Niniejszym zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących następujących kwestii:

W opisie technicznym do projektu remontu kapitalnego Domu studenckiego nr 5 Politechniki Gdańskiej nr postępowania ZP/264/047/R/08 w punktach 6.8. Posadzki napisano „Należy zastosować wykładziny o podwyższonej odporności na ścieranie max 0,02 mm (według PN-75/B-04270), odporność na wgniatanie max 0,09 mm (według PN-75/B-04270); trudnozapalne.”

Dostawcy wykładzin, sygnalizują nam, że przywołana norma już nie obowiązuje; proponują opisanie odporności na ścieranie wg PN-EN 660-1, a wgniecenia resztkowego wg PN-EN 433.

Prosimy o podanie wg tych norm parametrów wykładzin, które należy zastosować.”

### **Odpowiedzi**

Wykładzina powinna odpowiadać nie niższym parametrom niż wymienione w opisie technicznym do projektu remontu kapitalnego Domu studenckiego nr 5 w punkcie 6.8. „Posadzki”.

Wykonawcę obowiązują aktualne dokumenty odniesienia przywołane w pkt 7 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.