

Gdańsk, dnia 17.08.2010 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr CRZP ZP/385/008/R/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wymianę stolarki okiennej w budynku Wydziału Chemii B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu.**

Zamawiający informuje, że w dniu 13.08.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

„Zapytanie:

1. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie szerokich profili PCV o współczynniku $U = 1,2 - 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ czy wymagany współczynnik ma obowiązywać do ościeżnicy czy do zespolenia ościeżnica – skrzydło czy całego okna z szybą (4/16/4 termofloat + argon)?”

ODPOWIEDZI

Ad. 1.

Wymagany współczynnik $U = 1,2 - 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ obowiązuje do całego okna z szybą (4/16/4 termofloat + argon).