

**Do Wykonawców**

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/456/035/R/10 na **budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych dla obiektów Politechniki Gdańskiej: Gmach Główny, budynek „B” i Miśiówka** wpłynęło od jednego w Wykonawców następujące zapytanie treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie:**

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolan preizolowanych opartych na mufie giętkiej SXB w technologii LOGSTOR w miejsce kolan preizolowanych prefabrykowanych*

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie kolan preizolowanych opartych na mufie giętkiej SXB w technologii LOGSTOR w miejsce kolan preizolowanych prefabrykowanych”*

**KIEROWNIK**  
**Działu Eksploatacji**  
*mgr inż. Zbigniew Morawski*

**RANCIERZA DS. ZASOBÓW TECHNICZNYCH**  
**POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ**

*mgr inż. Piotr Iwańczak*

**POLITECHNIKA GDAŃSKA**  
**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
ul. Gabriela Narutowicza 11/12  
80-233 GDAŃSK-WRZESZCZ  
tel. 58 347 15 38, 58 347 24 00  
fax 58 347 29 13, dzp@pg.gda.pl

*Kasperowicz*