



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# **POLITECHNIKA GDAŃSKA**

## **Dział Zamówień Publicznych**

*ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz*

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl)

Gdańsk, dnia 27.12.2010 r.

### **ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/538/055/R/10**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą węzła cieplnego w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Sobieskiego 7**

Zamawiający informuje, że w dniu 21.12.2010 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

#### **Zapytanie:**

„Czy Zamawiający dopuszcza w ofercie wycenę i montaż innych grzejników (innego producenta) niż grzejniki firmy CosmoNova wymienione w projekcie wykonawczym? Nasze doświadczenia z grzejnikami tej firmy wskazują na ich wysoką awaryjność, np. po zakończeniu zrealizowanej przez nas wymianie grzejników w SPZOZ w Malborku ok. 35 % z nich zgłoszono do reklamacji.”

#### **Odpowiedź**

Wykonawca ma prawo wycenić w ofercie i wbudować grzejniki dowolnego producenta. Istotnym jest dochowanie parametrów przewidzianych w dokumentacji projektowej i gwarantujących prawidłowe, zgodne założeniami funkcjonowanie.