

# POLITECHNIKA GDAŃSKA

## Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl)

---

Gdańsk, dnia 23.12.2011 r.

### ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/459/055/R/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont parterowego pawilonu biurowego przy Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku zlokalizowanym przy Al. Zwycięstwa 12*

Zamawiający informuje, że w dniu 21.12.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

#### Zapytanie:

1. Proszę o podanie rodzaju połączeń płyt z włókien cementowych pod konstrukcją; Czy płyty elewacyjne mają być łączone na klej, połączenia nitowane, zawieszane czy tylnie mocowane?
2. Czy konstrukcja ram R-1 i R-2 wraz z płatkami ma być dodatkowo zabezpieczona przeciwogniowo?
3. Proszę o podanie rodzaju pokrycia schodów systemowych. Czy mają być malowane proszkowo czy pokryte w cynku?
4. Brak szczegółowego rysunku żaluzji elewacyjnej od strony fasady szklanej. Prosimy o uzupełnienie. Brak rysunku utrudnia rzetelną wycenę.
5. w rys. A-22 w zestawieniu fasad szklanych przyjęto potrójną warstwę oszklenia tj. ESG 6/16arg/ESG 6/16arg/44.1 Czy takie oszklenie przyjąć do wyceny? Proszę o sprecyzowanie szkła w fasadzie.

#### Odpowiedź:

1. Należy użyć tylniego mocowania.
2. Konstrukcja ram ma być zabezpieczona przeciwogniowo zgodnie z przepisami.
3. Schody mają być pokryte w cynku.
4. Żaluzja ma być wyrobem systemowym producenta.
5. Do wyceny przyjąć warstwy zgodnie z projektem.