

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 03.07.2012 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/236/055/R/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : *remont posadzki w sali tanecznej Klubu „Kwadratowa” w budynku „Bratniak” Politechniki Gdańskiej*

Zamawiający informuje, że w dniu 29.06.2012 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie:

W projekcie technicznym dotyczącym remontu posadzki podaliście Państwo wymagania dotyczące, że ma być to wykładzina kauczukowa gr. 4 mm nie podaliście wymiarów. Czy może być zastosowana płytko o takich samych parametrach, jakie wymagacie i wymiarach 610 c x 610 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie płyt kauczukowych gr. 4 mm o wymiarach 610*610 mm pod warunkiem zastosowania tej samej technologii kładzenia (bez sznura spawalniczego).