



LEGENDA

- SAP – centrala systemu p.pożarowego SAP
- L1/1 – czujka dymowa
- L1/1 S – czujka dymowa montowania w przestrzeni sufitowej
- L1/1 P – czujka dymowa montowania w przestrzeni miedzypodłogowej (wskaźnik zadziałania umieścić na ścianach)
- L1/1 – ręczny przycisk pożarowy
- L1/1 – moduł monitorująco-sterujący
- – sygnalizator akustyczno-optyczny
- – Uszczelnienie przejścia przewodów przez ściany oddzielenia ppoż. zaprawą ogniochronną

10-686 Olsztyn
ul. Wilczyńskiego 1A
☎: +48 89 523 51 13
✎: +48 502 300 524
✉: biuro@ikprojekt.pl

TEMAT:	REMONT KAPITALNY I MODERNIZACJA AUDYTORIUM NR WN15 W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY UL. WAJSKA STRZECHA 19A W GDAŃSKU-WRZESZCZU		
INWESTOR:	POLITECHNIKA GDAŃSKA, UL. G. NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK	SKALA:	1:100
ADRES:	UL. WAJSKA STRZECHA 19A 80-234 GDAŃSK – WRZESZCZ, WOJ. POMORSKIE	DATA:	09.2011–01.2012
NAZWA RYS:	RZUT PARTERU – INSTALACJA SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO SAP, SCHEMAT INSTALACJI SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO SAP	NR RYS.:	E-4
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
OPRACOWAŁ:	asystent Arkadiusz Fiedurek		
PROJEKTANT:	mgr inż. Maria Zimnicka	Upr. bud.	262/87/OL
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mariusz Szopiel	Upr. bud.	WAM/0047/PWOE/08