Rzut parteru Skala 1:100



LEGEND:

- zakres opracowania
- projektowane zamurowania
- projektowane wyburzenia

Skróty literowe	
Skrót	Oznaczenie
NS	Nadproże stalowe
ŁF	Ława fundamentowa

Przekrój A-A Skala 1:50



Szczegół "A" Skala 1:10



Szczegół "B" Skala 1:10

NS-Poz.2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8 NADPROŻE STALOWE skala 1:10



Przekrój A-A skala 1:10



KOLEJNOŚĆ PRAC PROWADZONYCH PODCZAS OSADZANIA NADPROŻA:

1. Podstemplować strop, belki, podciągi, które obciążają odcinek muru przewidziany do wycięcia.
2. Belki stalowe przed zamontowaniem oczyścić z korozji i pomalować 2x farbą miniową podkładową.
3. Nad górną krawędzią projektowanego otworu(z jednej strony muru) wykuc bruzdę a następnie wstawić belki nadprożowe blisko krawędzi muru i zaklinować, podbijając klinami miejsca zetknięcia się górnej płaszczyzny z murem i miejsce ich oparcia na murze. Następnie wypełnić zaprawą cementową M10 przestrzeń między górną półką belki a murem. Po stwardnieniu zaprawy to samo wykonać z drugiej strony.
4. W połowie wysokości belek nawiercic otwór Ø17, przeprowadzić nagwintowane śruby Ø16 i połączyć belki ściągając śruby nakrętkami. Maksymalny rozstaw śrub co 50cm.
5. Wykuc otwór drzwiowy, obserwując wnikliwie zachowanie się konstrukcji.
6. Kształtowniki owinąć siatką, wyszpałdować przestrzenie między półkami kształtowników a następnie całość otynkować.
7. Stopniowo rozbierać stemplowania, obserwując zachowanie konstrukcji. W razie objawów wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji, należy przerwać roboty i nie usuwając stemplowań powiadomić kierownika budowy.

ZESTAWIENIE STALI

Nazwa elementu	Numer elementu	Liczba sztuk	Długość [mm]	Ciężar elementu [kg/mb.]	Ciężar całkowity [kg]
NS-Poz.2.1 3IPN140 L=1500mm szt.1					
Dwuteownik IPN 140	1	3	1500	14,3	64,4
NS-Poz.2.2 3IPN140 L=1500mm szt.1					
Dwuteownik IPN 140	1	3	1500	14,3	64,4
NS-Poz.2.3 3IPN140 L=1250mm szt.2					
Dwuteownik IPN 140	1	6	1250	14,3	107,3
NS-Poz.2.4 3IPN140 L=1550mm szt.2					
Dwuteownik IPN 140	1	6	1550	14,3	133,0
NS-Poz.2.5 3IPN160 L=2000mm szt.2					
Dwuteownik IPN 160	1	6	2000	17,9	214,8
NS-Poz.2.6 3IPN80 L=800mm szt.5					
Dwuteownik IPN 80	1	15	800	5,94	71,3
NS-Poz.2.7 3IPN140 L=2300mm szt.1					
Dwuteownik IPN 140	1	3	2300	14,3	98,7
NS-Poz.2.8 3IPN160 L=2100mm szt.1					
Dwuteownik IPN 140	1	3	2100	17,9	112,8
Śruba M 16	2	33	350	1,58	18,2
Śruba M 16	2	14	450	1,58	10,0
				RAZEM [kg]	894,7

Poz.5.1 Pomost techniczny Skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI

Nazwa elementu	Numer elementu	Długość [mm]	Ilość		Ciężar całkowity [kg]
			Ciężar elementu [kg/mb.]	Elementów [szt.]	Łącznie [m]
Poz.5.1 Pomost techniczny					
IPN 120	1	2991	11,1	2	5,982	66,4
IPN 120	2	3780	11,1	2	7,56	83,9
Śruba M16	3	150	1,578	8	1,2	1,9
				RAZEM [kg]		152,2

Poz.3.1 Schody zewnętrzne na gruncie Skala 1:20


wg proj. architektury
Zbrojenie Ø10 co 15cm w stu narożnych
Chudy beton gr.10cm
III-1 24x24cm
Pospółka zagęszczona warstwami co 20cm) to=0,97
Ściana z bloczków betonowych gr.24cm
Izolacja zgodnie z częścią konstrukcyjną opisu techn.
t1–Poz. 4.1 30x30cm
Chudy beton gr.10cm
Pospółka zagęszczona warstwami co 20cm) to=0,97
t2–Poz4. 4.1 30x30cm
1,00 p.p.t.
Izolacja pionowa ścian fundamentowych – zgodnie z technologią
Izolacja zgodnie z częścią konstrukcyjną opisu techn.
Izolacja zgodnie z częścią konstrukcyjną opisu techn.
Izolacja zgodnie z częścią konstrukcyjną opisu techn.