



Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

L.dz.: WETI/626/2013

Gdańsk, dn. 15.02.2013

ZMIANA SIWZ

Dotyczy: postępowania na wykonanie remontu wyznaczonych pomieszczeń zniszczonych w wyniku pożaru w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, CRZP/41/009/R/13

Na podstawie art. 38 ust. 4 wprowadza się zmiany do SIWZ :

1. W załączniku II do siwz – Program funkcjonalno-użytkowy, pkt. 4.1

Przed zmianą:

4.1 Stolarka drzwiowa:

- drzwi do pomieszczeń piwnicy stalowe, pełne o odporności ogniowej EI 30 – razem 13 szt.
- drzwi do pomieszczenia w piwnicy 051 pełne stalowe o odporności ogniowej EI 60,
- drzwi stalowe o wymiarach 1,4*2,05m w zabudowie o odporności ogniowej od strony szatni pełne dwuskrzydłowe EI 120 z 1 strony z okleiną z brzozy analogicznie jak drzwi po przeciwnej stronie szatni, skrzydło drzwiowe z samozamykaczem,
- drzwi na korytarz w piwnicy od strony klatki schodowej stalowe o wymiarach 1,4*2,05m dwuskrzydłowe, górą przeszklone o odporności ogniowej EI 60, z samozamykaczem,
- drzwi zewnętrzne wejściowe, ewakuacyjne, stalowe lub z profili aluminiowych izolowane termicznie z atestem antywłamaniowym klasy C, wyposażone w zamek wielopunktowy, skrzydło drzwi z samozamykaczem.:

a. do piwnicy od strony szczytu budynku dwuskrzydłowe, pełne o wymiarach 1,6*2,05m

b. od strony wieży dwuskrzydłowe, u góry z naświetlem o wymiarach 1,53*2,9m , skrzydła drzwiowe przeszklone górą (szyba z efektem zaciemniania)

Do wszystkich drzwi należy zamontować wkładki systemowe, do każdego drzwi dostarczyć klucz indywidualny – po 2 szt. + kpl. klucza systemowego – 3szt., który będzie otwierał wszystkie pomieszczenia

Po zmianie:

- drzwi do pomieszczeń piwnicy stalowe, pełne o odporności ogniowej EI 30 – razem 13 szt.
- drzwi do pomieszczenia w piwnicy 051 pełne stalowe o odporności ogniowej EI 60,
- drzwi stalowe o wymiarach 1,4*2,05m w zabudowie o odporności ogniowej od strony szatni pełne dwuskrzydłowe EI 120 z 1 strony z okleiną z brzozy analogicznie jak drzwi po przeciwnej stronie szatni, skrzydło drzwiowe z samozamykaczem,
- drzwi na korytarz w piwnicy od strony klatki schodowej stalowe o wymiarach 1,4*2,05m

dwuskrzydłowe, górą przeszklone o odporności ogniowej EI 60, z samozamykaczem,
- drzwi zewnętrzne wejściowe, ewakuacyjne, stalowe lub z profili aluminiowych izolowane termicznie z atestem antywłamaniowym klasy C, wyposażone w zamek wielopunktowy, skrzydło drzwi z samozamykaczem.:

a. do piwnicy od strony szczytu budynku dwuskrzydłowe, pełne o wymiarach 1,6*2,05m

b. od strony wieży dwuskrzydłowe, u góry z naświetlem o wymiarach 1,53*2,9m , skrzydła drzwiowe przeszklone górą (szyba z efektem zaciemniania)

- **drzwi stalowe pełne do pomieszczenia nr 13 rozdzielni głównej o odporności ogniowej EI 120 o wymiarach 1,0x2,1 m – szt. 1**

- **drzwi stalowe pełne do komory transformatora od strony budynku o wymiarach 1,6x2,60 m wymienione na drzwi o odporności ogniowej EI120 – szt. 1**

Do wszystkich drzwi należy zamontować wkładki systemowe, do każdego drzwi dostarczyć klucz indywidualny – po 2 szt. + kpl. klucza systemowego – 3szt., który będzie otwierał wszystkie pomieszczenia

2. W rozdziale VIII pkt. 1 siwz – Wymagania dotyczące wadium

Przed zmianą:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości **5000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy złotych)**.

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert **tj. do dnia 22.02.2013r., do godz. 10:00.**

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

Po zmianie:

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości **5000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy złotych)**.

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert **tj. do dnia 25.02.2013r., do godz. 10:00.**

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

3. W rozdziale X siwz , pkt. 12- Opis sposobu przygotowywania oferty

Przed zmianą:

12. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na adres Zamawiającego posiadającej oznaczenie: „Oferta w przetargu na wykonanie remontu wyznaczonych pomieszczeń zniszczonych w wyniku pożaru w budynku Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej ”. Nie otwierać przed 22.02.2013 r., godz. 10:15.”.

Po zmianie:

12. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na adres Zamawiającego posiadającej oznaczenie: „Oferta w przetargu na

wykonanie remontu wyznaczonych pomieszczeń zniszczonych w wyniku pożaru w budynku Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej ". Nie otwierać **przed 25.02.2013 r., godz. 10:15."**

4. W rozdziale XI siwz - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Przed zmianą:

1. **Składanie ofert**

Oferty należy składać, za potwierdzeniem, w pok. nr 127 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, do dnia 22.02.2013 r., do godz. 10:00.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie jej złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

2. **Otwarcie ofert**

Otwarcie ofert nastąpi w pok. nr 133 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, w dniu 22.02.2013 r., o godz. 10:15. Otwarcie ofert jest jawne.

Po zmianie:

1. **Składanie ofert**

Oferty należy składać, za potwierdzeniem, w pok. nr 127 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, do dnia **25.02.2013 r., do godz. 10:00.**

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie jej złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

2. **Otwarcie ofert**

Otwarcie ofert nastąpi w pok. nr 133 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, **w dniu 25.02.2013 r., o godz. 10:15.** Otwarcie ofert jest jawne.

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. Ich nieuwzględnienie przy sporządzaniu ofert spowoduje odrzucenie oferty.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

ZATWIERDZIŁ

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła