



**POLITECHNIKA GDAŃSKA**  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
tel: 58 348 63 81, fax: 58 347 29 13

---

Gdańsk, dnia 18.10.2013 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
pod numerem 2013/S 183-134982 z dnia 20.09.2013,  
na stronie internetowej [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl)  
oraz w siedzibie Zamawiającego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont kapitalny i przebudowę Domu Studenckiego nr 9 zlokalizowanego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego 5*  
CRZP: ZP /342/055/R/13

## **ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Załącznik nr II do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Projekt budowlano-wykonawczy „Instalacje sanitarne oraz wentylacja mechaniczna”,  
str4 pkt. 2.1.4. Instalacja p.poż .

Powinno być:

„ 2.1.4. Instalacja p.poż.

Instalacja przeciwpożarowa została zaprojektowana z rur stalowych o średnicy DN 40.  
Zaprojektowano po trzy hydranty przeciwpożarowe na każdej kondygnacji.

(...)

łącznie ilość hydrantów poż. – 15 szt.”

Dodatkowe 5 hydrantów należy zamontować na poszczególnych kondygnacjach klatki schodowej.

Ponadto zmieniony został rodzaj rury doprowadzającej wodę do wszystkich hydrantów z rury PE na rurę stalową ocynkowaną bez zmiany średnic.