



Gdańsk, 27.11.2013 r.

dot.: postępowania na wykonanie przyłącza od ciepłociągu między Gmachem Głównym Politechniki Gdańskiej a budynkiem Chemii B do budynków Chemii A i B – ZP /452/055/R/13

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w imieniu Zamawiającego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, informuję, że w postępowaniu wpłynęły od Wykonawców zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

Zapytanie 1:

W opisie technicznym brak załącznika nr 3.0 - zestawienie elementów sieci, prosimy o pilne uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uzupełni brakujący dokument.

Zapytanie 2:

Czy załączony przedmiar jest obowiązujący czy tylko pomocniczy?

Wyjaśnienie:

Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy. Został załączony do SIWZ w celu ułatwienia wyliczenia ceny oferty, sporządzenia szczegółowego kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zamówienia.

Zapytanie 3:

Czy do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy, o którym mowa w pkt. III.2 SIWZ?

Wyjaśnienie:

Do oferty nie należy dołączać kosztorysu szczegółowego. Do jego złożenia będzie zobowiązany Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa.

Zapytanie 4:

Czy w związku z ceną ryczałtową wymagany jest kosztorys szczegółowy, tym bardziej, że załączone przedmiary odbiegają od rzeczywistości szczególnie w zakresie rozbiórek nawierzchni i odtworzeń.

Wyjaśnienie:

Wyjaśnienie na to zapytanie zostało udzielone powyżej.

Zapytanie 5:

Czy posiadacie Państwo zestawienie materiałowe - brak w dokumentacji.

Wyjaśnienie:

Tak, brakujący dokument zostanie uzupełniony.

Zapytanie 6:

Czy w wycenie kierować się stanem istniejącym dot. nawierzchni czy też są inne wymagania dot. stanu odtworzenia.

Wyjaśnienie:

Teren po wykonaniu robót budowlanych należy odtworzyć do stanu jak przed rozpoczęciem robót.

Zapytanie 7:

Gdzie kończy się zakres prac? Ile dokładnie mb instalacji należy poprowadzić wewnątrz budynku A i B, między schematem montażowym, a profilem 2/2 są rozbieżności - przedmiar przewiduje 54 mb rur?

Wyjaśnienie:

Długości i średnice rurociągów w budynkach podane są w uzupełnionym zestawieniu materiałów.

Zapytanie 8:

Jaką przyjąć grubość ścian? Z przedmiaru wynika 60 cm jednak tego typu budynki mogą mieć więcej.

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć grubość ścian łącznie z izolacją budynku: 80 cm.

Zapytanie 9:

Czy zawór odcinający oraz rura preizolowana umieszczona przed bud. B (w wolnej przestrzeni) wymagają dodatkowego zabezpieczenia ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego zabezpieczenia rurociągu.