

Gdańsk, dnia 20.11.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *wymianę filtrów stacji uzdatniania wody w basenie sportowym CSA Politechniki Gdańskiej*
CRZP: ZP /332/055/R/13

Zamawiający informuje, że w dniu 19.11.2013 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie 1:

Czy posiadają Państwo dmuchawę do płukania filtrów?

Odpowiedź

CSA PG jest w posiadaniu dmuchawy do płukania filtrów.

Zapytanie 2:

Jak sterowane mają być filtry? Automatycznie czy ręcznie?

Odpowiedź

Filtry winny być sterowane automatycznie z możliwością sterowania ręcznego.

Zapytanie 3:

Czy należy przewidzieć wymianę orurowania?

Odpowiedź

Nie przewiduje się wymiany orurowania.