

## DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Gdańsk, dnia 12.12.2013 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont klatki schodowej bocznej i pomieszczeń biurowych nr 112, 113 i 114 w gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy G. Narutowicza 11/12*  
CRZP: ZP /481/055/R/13

Zamawiający informuje, że w dniu 12.12.2013 r. wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Zapytanie 1:**

Proszę sprecyzować jakie oprawy oświetleniowe (9 szt.), Zamawiający ma na myśli, jakie IP, wymiary itp.

### **Odpowiedź**

*Oprawy oświetleniowe nasufitowe o wym. 600 x 600, mocy 4 x 18 W, z rastrem parabolicznym, IP 20.*

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.