



## **Dział Zamówień Publicznych**

19.12.2013 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont klatki schodowej bocznej i pomieszczeń biurowych nr 112, 113 i 114 w gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy G. Narutowicza 11/12*  
CRZP: ZP /481/055/R/13

Zamawiający informuje, że w dniu 18.12.2013 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Zapytanie 1:**

Jakie rozwiązanie uchylania górnych kwater okien przyjmuje Zamawiający.

### **Odpowiedź**

*Należy przyjąć standardowe rozwiązanie uchylania kwater górnych.*

### **Zapytanie 2:**

W STWiORB jest zapis dot. Wyposażenia stolarki drzwiowej

„Drzwi zewnętrzne aluminiowe z naświetlem wykonać z profili ciepłych jako półpełne.

Pas dolny jako nieprzezierny ( bl. mal. proszkowo+ pianka+ bl. mal. proszkowo), szklone panelem zespolonym ze szkła bezpiecznego. Drzwi wyposażać w klamkę systemu antypanicznego, kontaktron wraz z instalacją w drzwiach dla systemu nieuprawnionego otwarcia, klamkę nierdzewna od strony zewnętrznej, samozamykacz, dwie wkładki patentowe. Drzwi w przyszłości wyposażone będą w system antypaniczny wraz z sygnalizacją w portierni nieuprawnionego otwarcia”

Natomiast w zestawieniu stolarki

Wymiana luksferów na okna aluminiowe z szybą bezpieczną z okna z nawietrzakami sterowanymi ręcznie przenikania dla okien wynosi  $U=1,6$  Okna zamykane na klucz. Wymiana drzwi zewnętrznych na parterze na drzwi z aluminium ciepłego z naświetlem

sztynnym panelem dolnym i samozamykaczem, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi wynosi  $U=2,0$   $W/m^2K$  . Drzwi wyposażone w system antypaniczny wraz z instalacją sygnalizującą w portierni nieupoważnione otwarcie, Ślusarka aluminiowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Wobec rozbieżności w zapisie proszę o wyjaśnienie czy drzwi wyposażone są w system antypaniczny wraz z sygnalizacją w portierni, ile jest nawiewek, czy są wyposażone w kontaktron, klamki, zamki patentowe

**Odpowiedź**

*Za obowiązujące przyjąć zapis w STWIORB dot. wyposażenia stolarki. Drzwi w przyszłości włączane będą w system sygnalizacji w portierni nieuprawnionego otwarcia i posiadać muszą wyposażenie niezbędne do takiego włączenia określonego w projekcie.*

*Nawietrzaki okienne jak zaznaczono na rysunku w zestawieniu stolarki okiennej.*

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku