POMIESZCZENIE SERWEROWNI 1.29

OBUDOWA
+ transf. 230V/20V 50VA
+aku. 24V/17Ah

230V z TB1

PROJEKTOWANA CENTRALA ALARMOWA

YTDY 8x0,5
YTDY 8x0,5
YTDY 8x0,5
YTDY 8x0,5

linia telefoniczna z centrali

Ethernet U/UTP 6a PPD

serwerownia 1.29 | laboratorium 1.28 | laboratorium 1.27 | laboratorium 1.26 | laboratorium 1.25 | laboratorium 1.24 | laboratorium 1.23 | laboratorium 1.22 | laboratorium 1.21 | laboratorium 1.20

drzwi zewn. kl. schod

YTDY6x0,5
YTDY6x0,5

MODUŁ ROZSZERZEŃ 8 WEJŚĆ
MODUŁ ROZSZERZEŃ 8 WEJŚĆ

OBUDOWA

transf. 230V/12V 40VA +aku. 12V/40Ah

230V z TB1

korytarz 1.30 | biuro 1.02 | biuro 1.03 | biuro 1.04 | biuro 1.05 | biuro 1.06 | biuro 1.07 | biuro 1.08 | biuro 1.09 | biuro 1.10 | sala konf. 1.11 | korytarz 0.17A

YTDY6x0,5
YTDY6x0,5

MODUŁ ROZSZERZEŃ 8 WEJŚĆ
MODUŁ ROZSZERZEŃ 8 WEJŚĆ

230V z TB1

OBUDOWA
+ transf. 230V/18V 40VA
+aku. 12V/18Ah

korytarz 0.16 | modelarnia 0.10 | drzwi zewn. przy windzie | drzwi zewn. przy kanale badaw. | drzwi zewn. przy stacji trafo WO | drzwi zewn. ewakuacyjne przy kanale badaw. | magazyn 0.01

YTDY6x0,5

MODUŁ ROZSZERZEŃ 8 WEJŚĆ

230V z RBM

OBUDOWA
+ transf. 230V/18V 40VA
+aku. 12V/7Ah

Nazwa	Symbol
czujka PIR antymasking + uchwyt	
czujka magnetyczna (kontaktron) w zestawie z stolarką drzwiową	
klawiatura numeryczna strefowa	
sygnalizator wewnętrzny optyczno – akustyczny	
elektrozaczep rewersyjny 12V DC w zestawie z stolarką drzwiową	
kontroler drzwiowy – ekspander czytników kart i pastylek	K
awaryjny przycisk wyjścia	

UWAGI:

1. Okablowanie magistralne doprowadzić do centrali w serwerowni 1.29,
2. Wystawienie sygnału alarmowego na podstawie informacji z czujek PIR dozorujących wejścia do stref opóźnić o czas potrzebny na rozbrojenie alarmu.

jednostka projektowania [design studio]

PRACOWNIA PROJEKTOWA MENOS Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk
tel. (48 58) 522-09-90; fax (48 58) 522-09-99
www.menos.gda.pl

menos pracownia projektowa

adres inwestycji [investment address]
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej ul. Do Studzienki 16A

działki [parcels]
357/13, obręb 55

branża [branch]: elektryczna [electric]

opracował [prepared]	mgr inż. Andrzej Tomczyk	2013.08.30
projektował [designed]	mgr inż. Zbigniew Tomczyk upr. bud. POM/0013/PWOE/04	
sprawdził [checked]	mgr inż. Michał Chmielewski upr. bud. POM/0186/PWOE/11	

nazwa projektu [design name]
Rozbudowa budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pom. dydaktyczne

nazwa rysunku [drawing name]
Schemat ideowy systemu SSWiN/SKD

faza [phase]	nr umowy [contract no.]	nr projektu [design no.]	skala [scale]	rewizja [revision]	nr rysunku [drawing no.]	nr arkusza [sheet no.]
PROJEKT WYKONAWCZY	-	13/607/PW	-	-	ET-2.2	-

format [format]: A3