
STREFA OCHRONNA WOKÓŁ KOMÓR TRAFO O SZEROKOŚCI 2,8 M. PRZEBYWANIE W STREFIE LUDZI DO 2 GODZIN
CIĄG PIESZO-JEZDNY
RURA SPUSTOWA ø 12CM
OBRYS POZIOMU +1
drut FeZn ø8
zapas bednarki FeZn 30x4 mm, l=2m; LSPW
zapas bednarki FeZn 30x4 mm, l=2m; GSW
lokalna szyna połączeń wyrównawczych basenu modelowego bednarka FeZn 30x4 mm
lokalna szyna połączeń wyrównawczych pom. technicznego obsługi basenu bednarka FeZn 30x4 mm
UWAGA: w prowadnicy falochronowej do jeżdżącej bramki pomiarowej zastosować przewód kompensacji nieoprenowej, Uo/U:0,6/1kV przystosowany do wielokrotnego nawijania i odwijania
przegroda ppoż.
tablica elektryczna modelarni TMDD
tablica elektryczna zrywarki TZR
kablowy przepust systemowy
ZADASZENIE
Kablowy przepust systemowy w kanale kablowym
rozdzielnica główna kanału badawczego RBM
centralna bateria -oświetlenie awaryjne zapasowe i ewakuacyjne
KANAŁ TECHNOLOGICZNY
proj. kanał elektryczny wg projektu konstrukcji
fundment pod zrywarkę z pulsatorem
zasilanie zrywarki 1 5x70 mm2 400V/50Hz
zasilanie zrywarki 2 5x70 mm2 400V/50Hz
zasilanie suwnicy 5x16 mm2 400V/50Hz
zasilanie pompy 5x6 mm2 400V/50Hz
zasilanie grzejnika 5x6 mm2 400V/50Hz
zasilanie grzejnika 5x6 mm2 400V/50Hz
zasilanie grzejnika