



16.06.2014 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *rozbudowę budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne przy ul. Do Studzienki 16A w Gdańsku*

CRZP: ZP /216/055/R/14

Zamawiający informuje, że w dniu 10.06.2014 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

**Zapytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarek łopatkowych zamiast śrubowych dla zasilania instalacji sprężonego powietrza?

**Zapytanie 2**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej Projektu Wykonawczego Przebudowa Kanału c.o. o część rysunkową?

**Zapytanie 3**

Prosimy o dokładne wskazanie jaki jest zakres oferty wyposażenia technicznego modelarni?

**Zapytanie 4**

Prosimy o udzielenie informacji czy wyposażenie w meble i sprzęt komputerowy

**Zapytanie 5**

Prosimy o udzielenie informacji czy następujące urządzenia laboratoryjne są w zakresie oferty: bramka pomiarowa (most holowniczy), urządzenie do wywoływania fal, urządzenie do pochłaniania fal, suwnica oparta na belkach podsuwnicowych?

**Zapytanie 6**

Prosimy o informację czy w zakresie inwestycji jest instalacja odciągowa (pomieszczenie modelarni – stanowisko piły taśmowej i odciągu trocin)?

**Zapytanie 7**

Według „Orzeczenia o stanie technicznym północnego skrzydła budynku WOiO PG” pkt. 12, strop monolityczny nad parterem należy wzmocnić aby spełniał wymogi stanu granicznej użyteczności.



Prosimy o wskazanie w jaki sposób strop ma być wzmocniony (zalecenie według Orzeczenia o stanie technicznym: „płyty stropu monolitycznego należy odpowiednio wzmocnić włóknami węglowymi”). W projekcie konstrukcji nie ma informacji o wzmocnieniu w/w stropu nad parterem.

### **Zapytanie 8**

Prosimy o konkretne wskazanie (osie) stropu wymagających w/w sposobu wzmocnienia?

### **Zapytanie 9**

Prosimy o udzielenie informacji, które elementy wyposażenia są niedemontowane i należy je zabezpieczyć w przypadku prac rozbiórkowych (wg opisu)??

### **Zapytanie 10**

Prosimy o udzielenie informacji czy wykonanie instalacji gazu jest w zakresie oferty?

### **Zapytanie 11**

Prosimy o udzielenie informacji w jaki sposób będzie dostarczany gaz do stanowisk badawczych (pomieszczenie 1.27 – laboratorium paliw i smaru) wg Projektu Technologii?

### **Zapytanie 12**

Jeżeli bezpośrednio z instalacji gazu prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zasilania i podłączenia instalacji gazu?

## **Odpowiedzi**

### **Ad. 1**

*Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sprężarek łopatkowych.*

### **Ad. 2**

*Zamawiający załącza część rysunkową do dokumentacji projektowej Projektu Wykonawczego Przebudowa kanału c.o.*

### **Ad. 3**

*Wyposażenie modelarni nie jest objęte przedmiotem zamówienia.*

### **Ad. 4**

Wyposażenie w meble i sprzęt komputerowy nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

### **Ad. 5**

*Z wyżej wymienionych rzeczy jedynie suwnica jest objęta przedmiotem zamówienia.*

### **Ad. 6**

*Tak.*



**Ad. 7**

*Wzmocnienie konstrukcji stropu jest wymagane przy oparciu podciągów na istniejących żelbetowych wspornikach. W projekcie wykonawczym zrezygnowano z tego i oparto projektowany strop bezpośrednio na istniejącej zewnętrznej ścianie podłużnej i słupach.*

*Wobec czego nie występuje konieczność wzmocnienia konstrukcji istniejącego stropu.*

**Ad. 8**

*Patrz odpowiedź pkt 7.*

**Ad. 9**

*Zabezpieczeniu podlegają urządzenia w rozdzielni trafostacji, zrywarka pulsacyjna, instalacje wzdłuż ściany zewnętrznej podłużnej w węźle c.o i hydroforni.*

**Ad. 10**

*Nie, instalacja gazu nie jest przedmiotem zamówienia.*

**Ad. 11**

*Patrz odpowiedź punkt 10.*

**Ad. 12**

*Patrz odpowiedź punkt 10.*

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku