BLOK "B" BLOK "C" BLOK "C" BLOK "D"

1 2 3 4 5 6

A B C D E F G H



UWAGA:
Przewody wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30

LEGENDA:

- Proj. obejście instalacji kanalizacji sanitarnej
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- Istn. instalacja kanalizacji sanitarnej
- Istn. instalacja kanalizacji sanitarnej do demontażu
- Proj. instalacja wody zimnej – p.poz.
- Istn. instalacja wody zimnej – p.poz.
- Proj. instalacja wody zimnej
- Proj. instalacja wody zimnej w posadzce
- Istn. instalacja wody zimnej do demontażu
- Proj. instalacja wody ciepłej
- Proj. instalacja wody ciepłej w posadzce
- Istn. instalacja wody ciepłej do demontażu
- K1 Proj. pion kanalizacji sanitarnej
- W1 Proj. pion wody

Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziału Architektury PG.

inwestor:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY

branża: SANITARNA

jednostka projektowa:
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

zespół projektowy: podpis:
mgr inż. Krzysztof Wójtowicz
upr. bud. POM/0035/POOS/09
inż. Piotr Wolentkowski

sprawdzający:
mgr inż. Radosław Bober
upr. bud. WAM/0114/POOS/08

nazwa rysunku:
Blok "C" Rzut poziomu "500"
- instalacja wod- kan

skala:	data:	nr rysunku:
1:50	Październik 2013	S–18