


UWAGA:
Przewody wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30

LEGENDA:

- Proj. instalacja c.o. – zasilanie
- Proj. instalacja c.o. – zasilanie w posadzce
- Istn. instalacja c.o. – zasilanie
- Istn. instalacja c.o. – zasilanie do demontażu
- Proj. instalacja c.o. – powrót
- Proj. instalacja c.o. – powrót w posadzce
- Istn. instalacja c.o. – powrót
- Istn. instalacja c.o. – powrót do demontażu
- Proj. instalacja c.t. – zasilanie
- Proj. instalacja c.t. – powrót
- L=0.92m C -11 -60 Grzejnik stalowy płytowy, podejście dolne
- C1 Proj. pion c.o.

Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziału Architektury PG.

inwestor:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY

branża: SANITARNA

jednostka projektowa:
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

zespół projektowy: podpis:
mgr inż. Krzysztof Wójtowicz
upr. bud. POM/0035/POOS/09

inż. Piotr Walentkowski

sprawdzający:
mgr inż. Radosław Bober
upr. bud. WAM/0114/POOS/08

nazwa rysunku:
Blok "C" Rzut poziomu "500"
- instalacja c.o. i c.t.

| skala: | data: | nr rysunku: |
|---|---|---|
| 1:50 | Październik 2013 | S-19 |