



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

CENTRUM INFORMATYCZNE TASK

Dyrektor

Gdańsk, dnia 28.08.2014 r.

Centralny nr postępowania: ZP/318/022/D/14

Informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie 20

W załączniku nr 8 do SIWZ znajduje się zapis, iż szynoprzewody muszą być izolowane – czy pod tym pojęciem Zamawiający rozumie izolację szyn przewodów czynnych względem obudowy szynoprzewodu czy izolację szynoprzewodu względem konstrukcji podłogi i ścian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „szynoprzewody muszą być izolowane” Zamawiający rozumie izolację szyn przewodów zarówno względem obudowy szynoprzewodu jak i izolację szynoprzewodu względem konstrukcji podłogi i ścian.