DETAL 1.
WYKONCZENIE POSADZKI WOKÓŁ STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, skala 1:10



DETAL B
STYK POKRYWY REWIZYJNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PROJEKTOWANEJ POSADZKI, skala 1:5

DETAL C
STYK POKRYWY REWIZYJNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I PROJEKTOWANEJ POSADZKI, skala 1:5



DETAL 2
WYKONCZENIE POSADZKI WOKÓŁ STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEJ, skala 1:10



UWAGA: obrys pokrywy rewizyjnej zlicować z istniejącymi fugami

DETAL 3.
STYK POSADZKI KAMIENNEJ Z ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĄ, skala 1:10



UWAGI/notes:

- Przedmiot ułożenia na elastycznej zaprawie klejowej dostosowanej do obciążeń występujących w budynkach użyteczności publicznej.
- Istniejąca posadzka wewnątrz budynku, istniejąca blaga wewnątrz obwodowych i podłoga klejowa dylatacyjna przylegająca na wykończenie nowej posadzki zewnętrznej, należy zdemontować i ponownie ułożyć po wykonaniu nowej posadzki zewnętrznej. Patrz rzut i przekrój.
- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać przeglądu wszystkich instalacji podposadzkowych (dział Elektryka/ PTI), tak aby uniknąć przypadkowego przebicia/ przecięcia kabli/rurek i spowodowania porażenia prądem/ zalania/ pożaru.
- Przed wykonaniem posadzki należy wykonać prace związane z podbudową i wzmocnieniem warstwy konstrukcyjnej, na której posadzka będzie ułożona.
- Przy zagęszczaniu gruntu należy zwrócić także uwagę zagęszczenie gruntu w miejscach nawarstwowań, w których mogą powstawać nierównomierne osiadania podłoża, które mogą spowodować pęknięcia posadzki. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie dopuścić do nierównomiernego osiadania podłoża, należy zadbać o odpowiednie zagęszczenie podłoża.
- Płaszczyzna ułożenia w wyniku zastosowanej zbrojonej podbudowy ma z dokładnością wynikającą projektu konstrukcji podbudowy. Dystrybuuje posadzkę na podłoże, tak aby nie dopuścić do nierównomiernego osiadania podłoża.
- Należy wykonać warstwę chudego betonu o grubości 7 cm. Klasa betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.
- Należy wykonać płytę żelbetową jako podbudowę pod posadzkę kamienną o następujących parametrach:
  - Beton C20/25 wg PN-EN 206-1:2003
  - Stal zbrojenia A-III wg PN-H-93220:1998, klasa AIIIN, gatunek B500SP, zbrojenie w dwóch płaszczyznach (góra i dołem).
- Na powierzchni istniejącej przeciwwodnej z uwagi na możliwość wymiany wilgoci zawartej w gruncie przy oddziaływaniach niestycznych (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem).
- Na przeciwpożarowe wykonać izolację bitumiczną.
- Szerokość fug: płyty kamienne grubi szary i czarny fuga szer. 3 mm.
- Rozpoić uszczelnia pomiędzy elementy dla wykonania detalu/ wymiarowych. Projekt nie uwzględnia grubości fug.
- Po wykonaniu posadzki powinna znajdować się na jednym poziomie z posadzką kończącą wewnątrz budynku (wykonać bez progów).
- Po wykonaniu posadzki należy zamontować aktualnie istniejącym środkiem zabezpieczającym, hydrofobizującym materiał.
- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze.

- Wszystkie materiały budowlane wykorzystywane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane deklaracje zgodności z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, aprobatami technicznymi, certyfikatami zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, które zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Inspektora nadzoru budowlanego lub Inwestora przed rozpoczęciem robót, lub przed dostawą na plac budowy, wszystkich wymaganych dokumentów w celu akceptacji.
- Materiały budowlane w zakresie oznakowania z przepisy dotyczących ochrony zgodności materiałów budowlanych, oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, a w szczególności materiały wykorzystywane przy produkcji obiektów budowlanych należy oznaczyć znakiem budowlanym w sposób trwały na stałe.
- Projekty instalacji wentylacji, wod. kan. i elektryczną są odrębnymi opracowania. Wówczas wykonanie leży po wcześniejszej zgodzie inwestora. Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
- Projekt uwzględnia ilości i projektant branżowych z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

Przed przystąpieniem do robót wszystkie rozwiązania materiałowe i inne rozwiązania należy potwierdzić u Zamawiającego.
Szczegółowe rozwiązania mocowań, rysunki warsztatowe należy uzgodnić z Zamawiającym.

DETAL 4.
WYKONCZENIE STUDZIENKI DOŚWIETLAJĄCEJ W POSADZCE, skala 1:10
10 szt.

WIDOK C-C



DETAL N
ELEMENT ZE STALI NIERDZEWNEJ W POSADZCE DZIEDZIŃCA
PRZEKRÓJ POPRZECZNY, skala 1:5

UWAGA: stalowy element ze stali nierdzewnej powinien być wykonany jako jednolity element, bez spawów, gięty (powoduje przy spawaniu odkształcenia). Połączenie elementu ze stali nierdzewnej z posadzką - należy wykonać uwagę trwałość połączenia z posadzką - należy wykonać uwagę trwałość połączenia z posadzką - należy wykonać uwagę trwałość połączenia