


PLAN POMIESZCZENIA

**LEGENDA Pomieszczenie nr 636**

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych budowlano –instalacyjnych należy zapewnić bezpieczną pracę poprzez odłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciągłości zasilania w energię elektryczną budynku.
2. Zakres wykonywanych robót
 - Demontaż istniejących opraw oświetleniowych nt - 8 kpl
 - Demontaż istniejącego wyłącznika świecznikowego pt - 1 kpl
 - Demontaż istniejącego oprzewodowania 25 mb dla istniejących gniazd wtykowych wraz z gniazdami wtykowych 230V z istniejącego podłoża - 1 kpl
 - Demontaż istniejącego oprzewodowania 25 mb dla istniejących gniazd teleinformatycznych wraz z gniazdami teleinformatycznymi z istn. podłoża - 1 kpl
 - Demontaż istniejącej tablicy rozdzielczej z odłączeniem - 1 kpl
 - Montaż opraw świetłówkowych kaseton nt 4x18W Alu PPAR EVG biały , świetłówki trójpasemowe 830 - 4 kpl
 - Montaż wyłącznika świecznikowego pt białego w puszcze pt fi 60` - 1 kpl
 - Montaż gniazda wtykowego pt białe 16A/Z 230V w puszcze pt fi 60 pod wyłącznikiem światła - 1 kpl

Inwestor	Politechnika Gdańska Wydział ETI 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12	Faza	PB-W
Tytuł oprac	Remont wybranych pomieszczeń budynku WETI A PG	Skala	1 : 100
Nazwa rys	Instalacje elektryczne i teleinformatyczne w pom. nr 636	Data	Nr rysunku
Projektował	mgr inż. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89	marzec 2015	11 E