


PLAN POMIESZCZENIA

**LEGENDA Pomieszczenie nr 727**

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych budowlano –instalacyjnych należy zapewnić bezpieczną pracę poprzez odłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciągłości zasilania w energię elektryczną budynku.
 2. Zakres wykonywanych robót
 - Demontaż istniejących opraw świetlówkowych 2x36 W nt - 4 kpl
 - Przystosowanie istniejących wypustów oświetleniowych dla montażu opraw świetlówkowych kasetonowych - 4 kpl
 - Montaż opraw świetlówkowych kaseton nt biały 4x18W Alu PPAR EVG ,
światłówki trójpasemowe 830 - 4 kpl
 - Pomiary pomontażowe - 1 kpl
- Uwaga - istniejący wyłącznik świecznikowy - bez zmian

Inwestor	Politechnika Gdańska Wydział ETI 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12	Faza	PB-W
Tytuł oprac	Remont wybranych pomieszczeń budynku WETI A PG	Skala	1 : 100
Nazwa rys	Instalacje elektryczne w pomieszczeniu nr 727	Data	Nr rysunku 7 E
Projektował	mgr inż. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89	marzec 2015	