



Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk, 26.05.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej*

CRZP: ZP /157/017/R/15

Zamawiający informuje, że w dniu 25.05.2015 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie 1

Proszę o uszczegółowienie pkt 124 przedmiaru.

1. brak informacji o zakresie prac,
2. ilości elementów do wymiany,
3. karty doboru wentylatora wyciągowego,
4. czy jest przewidziana wizja lokalna postępowania

Odpowiedź

ad 1 i 2

W zakres prac wchodzi:

- demontaż istniejących wentylatorów
- demontaż kanału wyrzutowego
- montaż nowego wentylatora obsługującego dwa ciągi wyrzutów znad stanowisk spawalniczych
- podłączenie elektryczne wentylatora
- montaż nowego wyrzutu na ścianie budynku do poziomu ponad połąć dachową

ad. 3

Zamawiający załącza kartę doboru wentylatora wyciągowego.

ad 4

Wizja lokalna jest jak najbardziej możliwa i wskazana. W celu ustalenia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej proszę kontaktować się z Arturem Nowak tel. kom. 797-306-023.

Zapytanie 2

... zwraca się z prośbą o przedstawienie parametrów central wentylacyjnych, ponieważ załączona dokumentacja nie zawiera takich informacji.

Odpowiedź

Zamawiający załącza dane techniczne central wentylacyjnych.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku