93xUTP kat. 6A

60x100

60x100

± 0.00=21.80 m n.p.m.

+ 1.435

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

007

54xUTP kat. 6A

60x100

320/01P/01
320/01P/02
320/01P/03

320/01P/04
320/01P/05
320/01P/06

320/01P/07
320/01P/08
320/01P/09

320/01P/10
320/01P/11
320/01P/12

320/01P/13
320/01P/14
320/01P/15

320/01P/16
320/01P/17
320/01P/18

TKsero

TParter

PoE+
320/01P/19
320/01P/20
320/01P/21

PoE+
320/01P/22
320/01P/23
320/01P/24

320/01P/25
320/01P/26
320/01P/27

320/01P/28
320/01P/29
320/01P/30

PoE+
320/01P/31
320/01P/32
320/01P/33

Gniazdo sieciowe pod sufitem do rzutnika

Gniazdo sieciowe pod sufitem do rzutnika

320/01P/34
320/01P/35
320/01P/36

320/01P/37
320/01P/38
320/01P/39

DYLATACJA 3CM

REI 120

EI 60

SZ1

+ 21,38 m n.p.m.

+ 0,03=21,83 m n.p.m.

2%

6%

A
B
B1
C
2
2'
2"
3
4
5
6'
6
7
8
9

LEGENDA:

- – Gniazdo sieci teleinformatycznej 3xRJ45 kat. 6A we wspólnej ramce z dwoma gniazdami 230V do zasilania sprzętu komputerowego
- PoE+ – Gniazdo sieci teleinformatycznej 3xRJ45 kat. 6A przewidziane do podłączenia punktu dostępowego PoE+
- – Zestaw gniazd podłogowych 2x230V 2P+Z i 3xRJ45 kat. 6A
- – Trasa przewodu sieci teleinformatycznej

xx/yy/zz gdzie xx–nr węzła (pomieszczenia gdzie jest zlokalizowany PD), yy–nr switcha, zz–nr gniazda

UWAGI:

1. Instalację sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi prowadzić w korytkach w przestrzeni między sufitowej. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego przewody prowadzić w bruzdach w rurkach karbowanych giętkich.
2. Podejście do gniazd nasciennych w rurkach karbowanych giętkich, podejście do gniazd w kasetach podłogowych w wylewce betonowej w rurkach RS o średnicy min. 20mm.
3. Gniazda sieci teleinformatycznej przy stanowiskach komputerowych montować w jednej ramce z gniazdami kodowanymi do zasilania komputerów.
4. Gniazda przewidziane do przyłączenia punktów dostępowych sieci bezprzewodowej należy montować na wysokości 2,5m.
5. Lokalizację gniazd oraz sposób prowadzenia przewodów należy uzgadniać z branżą architektoniczną.

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski mgr inż. Piotr Patyk		Data 12.2014	Stadium: PW
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06		Skala 1:100	Branża INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11			

Inwestycja:
Rozbudowa Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
ul. Traugutta 79, 80–221 Gdańsk

Inwestor:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80–952 Gdańsk

Temat rysunku:
Plan instalacji teleinformatycznej na parterze

Nr. rysunku: 02

Arkusz: 1/1