


UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
3. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESYTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
4. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU – WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY – WYMAGAJĄ UZGODNIENIĘ Z PROJEKTANTAMI.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

2. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU, PRZED ZABUDOWĄ, NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO STOPNIA PALNOŚCI: WYRÓB NIEZAPALNY, NRO PRZY POMOCY ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.
2. POMIESZCZENIA PODDASZA NALEŻY ODDZIELIĆ OD PALNEJ KONSTRUKCJI DACHU ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ DAJĄCYCH OPORNOŚĆ OGNIOWĄ EI 60

SCHEMAT



temot: Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu
Głównego Politechniki Gdańskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziału Architektury PG.

inwestor: Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

faza projektowa:	PROJEKT BUDOWLANY
branża:	ARCHITEKTURA

jednostka projektowa:
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
zespół projektowy: _____ podpis: _____

dr inż. arch. Mariusz Grych
upr. 4442/Gd/90

mgr inż. arch. Bartosz Łojewski
upr. PO/KK/319/2009

mgr inż. arch. Krzysztof Koryzno

sprawdzający:

dr inż. arch. Andrzej Rożeński
upr. 2791/Gd/87

A. Rożeński

nazwa rysunku:

BLOK "C" - rzut poziomu 400

skala: 1:100	data: lipiec 2012	nr rysunku: A-03
-----------------	----------------------	----------------------------

Zapiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:

- 1) bez zastrzeżeń
- 2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii

Lp. opinii 40/8/12 mgr inż. **Renata Janowicz**
30-08-23 Rzeczoznawca do spraw
 Data 1.1. 2.2. 1.4. 4.4. bezpieczeństwa i higieny pracy
 nr upr. GIP 477/01/11 w grupach:
 podpis [signature] 80-809 Gdańsk, ul. Lipowicza 61
 tel. 502 130 395

Uzgodniono pod względem
wymagań higienicznych i zdrowotnych
bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

Data: 30.08.12 Nr opini: 52/8/12
mgr inż. Renata Janowicz
rzeczoznawca d/s sanitarnohigienicznych
Upr. Nr 90-N/05 w zakresie bez ograniczeń
80-809 Gdańsk, ul. Lipowicza 81, tel. 502 130 395

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. poż. inż. bud. Tadeusz Szmytke
Nr upr. KG PSP 94/93

Gdańsk, 28.08.2012r.
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

Złazanie 2. Przejeltem ppoz.
Przejelty mytkone were rzednic
dodekard 2 neroznawop
ds. zabespianal ppoz.