



Centralny nr postępowania: ZP/188/022/D/15

Gdańsk, dnia 02.07.2015 r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**dotyczy:** postępowania pn. Dostawa przełączników pracujących w technologii InfiniBand w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA).

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Prosimy o informację czy zaoferowane przełączniki mają mieć kierunek przepływu powietrza od przodu do tyłu czy od tyłu do przodu?

**Odpowiedź:**

Przełącznik nr 1: przepływ "z tyłu do przodu".

Przełącznik nr 2: przepływ "z przodu do tyłu".

**Pytanie 2**

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania zerowej stawki podatku VAT nie mając jeszcze potwierdzenia jej uzyskania z Ministerstwa Finansów, czy w przypadku braku takiej zgody Wykonawca będzie mógł zwiększyć swoje wynagrodzenie o stawkę podatku VAT w wysokości 23%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przypomina, że w sytuacji opóźnienia w uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zastosowanie 0% stawki podatku VAT dopuścił zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. Stosowne zapisy zostały zawarte w rozdziale IV SIWZ oraz w § 2 ust. 5 wzoru umowy.

W przypadku wystawienia faktury VAT z 23% stawką podatku, po uzyskaniu przez Zamawiającego stosownego potwierdzenia, Wykonawca będzie zobowiązany wystawić fakturę korygującą.

Uprzejmie informuję, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Kanclerz  
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Marek Tioek

(kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona)