



Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

ZP/212/047/R/15

Gdańsk, dnia 17.07.2015 r.

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: **Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej**

Zamawiający – Politechnika Gdańska informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1a w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, na które Zamawiający niniejszym udziela poniżej odpowiedzi.

Pytanie Wykonawcy:

Czy wycena żaluzji technicznych wraz z podkonstrukcją ma być na 6 segmentach jak w SIWZ czy dla 7 segmentów jak w załącznikach gdzie pokazane są rzuty żaluzji? Rozumiem, że wycena ma być na podstawie projektu budowlanego - wykonawczego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wycena powinna zostać dokonana dla żaluzji technicznych, mocowanych w 7 segmentach.

Zamawiający odpowiadając na niniejsze pytanie, dokonuje również zmiany treści SIWZ.

Rozdział III. SIWZ ust. 2.

Obecnie jest:

Wykonanie żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego.

Wykonanie żaluzji technicznych systemowych, stałych, aluminiowych w kolorze RAL 7042 na dachu budynku Wydziału Mechanicznego w ilości 118,00 m². Żaluzje mocowane do stropodachu nad trzecią kondygnacją, przesłaniające instalacje sanitarne centrali wentylacyjnej w widoku elewacji wschodniej (od strony ulicy Siedlickiej). Żaluzje techniczne systemowe mocowane na podkonstrukcji w sześciu oddzielnych segmentach, konstrukcja stalowa również w kolorze RAL 7042. Konstrukcja stalowa (słupki i usztywnienia poziome) należy wykonać z profili zimnociętych z rury prostokątnej 160x90x4,5 mm. Mocowanie konstrukcji należy wykonać poprzez kotwienie bezpośrednio do stropu za pomocą kotew wg projektu wykonawczego. System żaluzji stały, zastosowanie w płaszczyźnie pionowej.

Powinno być:

POLITECHNIKA GDAŃSKA

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 17 44

Fax.: +48 58 347 14 15

e-mail: biuro.kanclerza@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl

Wykonanie żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego.

Wykonanie żaluzji technicznych systemowych, stałych, aluminiowych w kolorze RAL 7042 na dachu budynku Wydziału Mechanicznego w ilości 118,00 m². Żaluzje mocowane do stropodachu nad trzecią kondygnacją, przesłaniające instalacje sanitarne centrali wentylacyjnej w widoku elewacji wschodniej (od strony ulicy Siedlickiej). Żaluzje techniczne systemowe mocowane na podkonstrukcji w siedmiu oddylatowanych segmentach, konstrukcja stalowa również w kolorze RAL 7042. Konstrukcja stalowa (słupki i usztywnienia poziome) należy wykonać z profili zimnogiętych z rury prostokątnej 160x90x4,5 mm. Mocowanie konstrukcji należy wykonać poprzez kotwienie bezpośrednio do stropu za pomocą kotew wg projektu wykonawczego. System żaluzji stały, zastosowanie w płaszczyźnie pionowej.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Część 1. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ust. 2, pkt 2.3.

Obecnie jest:

Wykonane żaluzje muszą się składać z elementów systemowych, pasujących do siebie. Żaluzje mocowane do stropodachu nad trzecią kondygnacją, przesłaniające instalacje sanitarne centrali wentylacyjnej w widoku elewacji wschodniej (od strony ulicy Siedlickiej). Żaluzje techniczne systemowe, stałe, aluminiowe, mocowane na podkonstrukcji w sześciu oddylatowanych segmentach. Żaluzje wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową w systemie dobranym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednich dokumentów – świadczących o parametrach żaluzji i dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie.

Powinno być:

Wykonane żaluzje muszą się składać z elementów systemowych, pasujących do siebie. Żaluzje mocowane do stropodachu nad trzecią kondygnacją, przesłaniające instalacje sanitarne centrali wentylacyjnej w widoku elewacji wschodniej (od strony ulicy Siedlickiej). Żaluzje techniczne systemowe, stałe, aluminiowe, mocowane na podkonstrukcji w siedmiu oddylatowanych segmentach. Żaluzje wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową w systemie dobranym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednich dokumentów – świadczących o parametrach żaluzji i dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie.

Opis techniczny – dokumentacja

Projekt Budowlany Wykonawczy. Opis techniczny, ust. 3

Obecnie jest:

Żaluzje mocowane na na podkonstrukcji w 6 oddylatowanych segmentach:

- słupki: profil zimnogiętych rura prostokątna 160x90x4,5 mm.
Malowane na Kolor RAL7042.
- usztywnienie poziome: profil zimnogięty: rura prostokątna 160x90x4,5 mm.
Malowana na Kolor RAL7042, w rozstawie osiowym co 100cm.

Powinno być:

Żaluzje mocowane na na podkonstrukcji w 7 oddylatowanych segmentach:

- słupki: profil zimnogiętych rura prostokątna 160x90x4,5 mm.
Malowane na Kolor RAL7042.
- usztywnienie poziome: profil zimnogięty: rura prostokątna 160x90x4,5 mm.
Malowana na Kolor RAL7042, w rozstawie osiowym co 100cm.

Ponadto, w każdym przypadku gdzie w dokumentacji niniejszego postępowania, w tym części określającej przedmiot zamówienia, mowa jest o żaluzjach technicznych mocowanych w 6 segmentach, należy treść tą odczytywać jako żaluzje techniczne mocowane w 7 segmentach.

W rezultacie wprowadzonych zmian w treści SIWZ, termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział X. ust.14.

Obecnie jest:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Opakowanie winno być zaadresowane: Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 213 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk oraz opisane w następujący sposób: OFERTA: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej. Nie otwierać do dnia 20.07.2015 r. do godz. 12:30, a także opatrzone adresem i nazwą Wykonawcy.

Powinno być:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Opakowanie winno być zaadresowane: Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 213 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk oraz opisane w następujący sposób: OFERTA: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej. Nie otwierać do dnia 22.07.2015 r. do godz. 12:30, a także opatrzone adresem i nazwą Wykonawcy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział XI.

Obecnie jest:

1. Składanie ofert.

Oferty należy składać do dnia 20.07.2015r. do godz. 12:00, za potwierdzeniem w pokoju nr 213 Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek Gmachu Głównego skrzydło „B” II piętro), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą z dopiskiem: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej ZP/212/047/R/15. Uwaga: O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.

2. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 272 (sala kolejalna) Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny, G. Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk w dniu 20.07.2015r. o godz. 12:30 Otwarcie ofert jest jawne.

Powinno być:

1. Składanie ofert.

Oferty należy składać do dnia 22.07.2015r. do godz. 12:00, za potwierdzeniem w pokoju nr 213 Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek Gmachu Głównego skrzydło „B” II piętro), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą z dopiskiem: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej ZP/212/047/R/15. Uwaga: O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.

2. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 272 (sala kolegiarna) Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny, G. Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk w dniu 22.07.2015 r. o godz. 12:30 Otwarcie ofert jest jawne.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, udzielone powyżej wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany w treści SIWZ, będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz zostaną opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl

Zastępca Kanclerza
ds. Zasobów Technicznych
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Piotr Iwańczak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

*.6364e