

W postępowaniu ZP/243/008/R/15

W w/w postępowaniu wpłynęły pytania:

1. Zgodnie z „Rys nr 7 – Chemia C – Rzut parteru – 2” i przedmiarem „PRZEDMIAR - Chemia C - portiernia okno – wymiana” poz. 6 , należy dokonać wymiany okna. Proszę o podanie informacji ile okien ulega wymianie, ich wymiarów i parametrów.
2. Zgodnie z „Rys nr 3 – Chemia A – Rzut II piętra - 1” i przedmiarem „PRZEDMIAR - Remont pom. 211 Chemia A” poz. 19 , należy zamontować ściankę z drzwiami plastikowymi. Proszę o podanie wymiarów ścianki oraz jej parametrów.

Ad 1 Wymianie podlega jedno okno stalowe o wym. szer. 5,62m, wys. 4,15m z podziałem na 5 pól pionowych i 6 pól poziomych. Okno będzie zawiera 30 pól z czego 6 okien jest uchylne , a pozostałe są nieotwierane. Okno należy wykonać z profili ciepłych, szklenie panelem termicznym zespolonym z zachowaniem podziału. Należy przewidzieć słupki pionowe wzmacniające z profili aluminiowych zabezpieczające przed wiatrem. Należy wykonać 8 szt. skrzydeł uchylnych ( 4 szt. w pasie najniższym i 4 szt. w czwartym pasie licząc od dołu)

Ad 2 Ścianka dzieląca pomieszczenie, wysokości 2.10m wykonana z profili PCV z wbudowanymi drzwiami z profili PVC. Szklenie ścianki panelami nieprzeziernymi, natomiast drzwi szkłem matowym bezpiecznym.