



## Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk, dnia 23-12-2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Wrzeszczu przy Al. Zwycięstwa 27*

CRZP: ZP /401/055/R/15

Zamawiający informuje, że w dniu 22.12.2015 r. wpłynęło pytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

**Pytanie:**

Jaki kolor przewidziany jest dla parapetów zewnętrznych granitowych oraz jaka grubość?

**Odpowiedź:**

Parapety zewnętrzne należy wykonać z granitu drobnoziarnistego, w kolorze jasnym szarym o strukturze matowej, z kapinosem. Parapet musi wystawać poza lico elewacji (zgodnie ze stanem istniejącym) minimum 4,0 cm. Grubość całkowita parapetu 2,0 cm.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku