



Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk, dnia 30-12-2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Wrzeszczu przy Al. Zwycięstwa 27*

CRZP: ZP /401/055/R/15

Zamawiający informuje, że w dniu 22.12.2015 r. wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Pytanie 1:

Czy cała stolarka wg zestawienia ma zostać wykonana jako jednoramowa ze szkleniem trzyszybowym?

Odpowiedź:

Tak. Cała stolarka musi być wykonana jako jednoramowa ze szkleniem trzyszybowym.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku