



1. INSTALACJE WENTYLACYJNE I KLIMATYZACJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE
3. ZMIANY I ODEPSĘSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z PRZECIĘTNIEM
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ZROZPATRYWAĆ WG WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI
5. WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. WSZYSTKIE KANAŁY I NAWIEWNIE I WYCIAGOWE POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNIKÓW PODANYCH W OPISIE PROJEKTU
8. W PRZYPADKU KŁAP P. POŻ. MONTOWANYCH POZA PRZEGRODĄ ODCINEK KANAŁU MIĘDZY KŁAPĄ A PRZEGRODĄ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ W KLASIE E5 120
9. NIŻEJSZE OPRAWIANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.
10. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU
11. W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJAĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
12. KOLORY WSZYSTKICH ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY WNETRZ PRZED ZAMOWIENIEM I MONTAŻEM KOLOR UZGODNIĆ Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ
13. DOKŁADNIE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NAWIEWNYCH I WYCIAGOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WIDOCZNYCH NA SUFITACH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNYCH - WG RZYTU STROPÓW - PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ
14. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE STEROWNIKÓW KLIMATYZACJI WG PROJEKTU ARCHITEKTURY WNETRZ

UL. EMILII PLATER 7/9/11

80-313 Gdańsk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53
arch. MARCIN KOZIKOWSKI



WENTYLACJA

PROJEKT WYKONAWCZY

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I ODDYMIANIE

AKSON. PODDASZA BUD. 9

mgr inż. Tomasz Mróz
Nr upr: 5312/GD/92

mgr inż. Piotr Szmyciński

mgr inż. Jerzy Bystrzyński
Nr upr: 1319/GD/83

Numer rewizji:

01