

WARSTWY:

1 DACH SKOŚNY NAD 3 PIĘTREM
- dachówka ceramiczna czerwona
- łaty 5x5cm
- kontrłaty 3x5 cm
- papa termozgrzewalna
- deskowanie pełne–płyta OSB–3 gr. 22mm
- kontrłata 3x6cm
- krokwie drewniane 10x20cm
- wełna mineralna pomiędzy krokwiami– gr 20 cm
- mocowana na drut– zmijka
- folia dyfuzyjna

2 DACH SKOŚNY NAD 2 PIĘTREM
- dachówka ceramiczna czerwona
- łaty 5x5cm
- kontrłaty 3x5 cm
- papa termozgrzewalna
- deskowanie pełne–płyta OSB–3 gr. 22mm
- kontrłata 3x6cm
- krokwie drewniane 10x20cm
- wełna mineralna pomiędzy krokwiami –gr 20 cm
- mocowana na drut– zmijka
- folia dyfuzyjna
- sufit podwieszany na ruszcie stalowym
- płyta 2x GKF
- szpachel gipsowa
- 2x farba akrylowa

3 DACH SKOŚNY NAD ŁĄCZNIKAMI
- dachówka ceramiczna czerwona
- łaty 5x5cm
- kontrłaty 3x5 cm
- papa termozgrzewalna
- deskowanie pełne–płyta OSB–3 gr. 22mm
- krokwie 10x20cm

4 SUFIT PODWIESZANY ŁĄCZNIKÓW
- wełna mineralna–gr 20 cm
- folia dyfuzyjna
- sufit podwieszany na ruszcie stalowym
- płyta 2x GKF
- szpachel gipsowa
- 2x farba akrylowa

5 nowy strop żelbetowy zatarty na gładko–gr 20 cm
- folia PE
- istniejący strop
- sufit podwieszany na ruszcie stalowym
- płyta 2x GKF
- szpachel gipsowa
- 2xfarba akrylowa

ISTNIEJĄCY STROP

6 warstwy wykończeniowe (wg proj. wnętrz)–gr.2 cm
- istniejący strop
- sufit podwieszany na ruszcie stalowym
- 2x płyta GKF na ruszcie stalowym
- szpachel gipsowa
- 2x farba akrylowa

PROJEKTOWANY STROP

7 warstwy wykończeniowe (wg proj. wnętrz)–gr.2 cm
- szlichta zbrojona (zbrojenie rozproszone)–gr 5 cm
- folia PE
- styropian elastyczny EPS T–30db – 8cm (podł. pływająca)
- folia PE
- strop żelbetowy – gr.20 cm
- sufit podwieszany na ruszcie stalowym
- płyta 2x GKF
- szpachel gipsowa
- 2x farba akrylowa

ISTNIEJĄCE SPOCZNIKI I BIEGI KL.SCHODOWEJ

8 gres na klej 2 cm
- istniejący bieg schodowy
- tynk gipsowy + szpachel gipsowa 1,5cm
- 2xfarba akrylowa

PROJEKTOWANE SPOCZNIKI I BIEGI KL.SCHODOWEJ

9 gres na klej 2 cm
- płyta żelbetowa 16cm
- tynk gipsowy + szpachel gipsowa 1,5cm
- 2xfarba akrylowa

PŁYTA DENNA

10 warstwy wykończeniowe (wg proj. wnętrz)–gr.2 cm
- szlichta zbrojona (zbrojenie rozproszone)–gr 5 cm
- folia PE
- styropian elastyczny EPS T–30db – 5cm (podł. pływająca)
- folia PE
- płyta wanny żelbetowej – gr.30 cm
- izolacja przeciwwodna – typu ciężkiego
- chudy beton B–7,5 – gr.10cm
- ubity grunt rodzimy – gr.30cm

PŁYTA DENNA

11 warstwy wykończeniowe (wg proj. wnętrz)–gr.2 cm
- szlichta zbrojona (zbrojenie rozproszone)–gr 5 cm
- folia PE
- styropian elastyczny EPS T–30db – 5cm (podł. pływająca)
- folia PE
- denna płyta żelbetowej –gr.20 cm
- izolacja przeciwwodna –typu ciężkiego
- chudy beton B–7,5 – gr.10cm
- ubity grunt rodzimy – gr.30cm

PŁYTA DENNA

12 płytki gresowe ryflowane na klej 2 cm
- płyta betonowa zbrojona siatką q=377 gr 8cm
- izolacja przeciwwodna – typu ciężkiego
- chudy beton B25 10 cm
- ubity grunt rodzimy

ISTNIEJĄCE BALKONY

13 płytki gresowe ryflowane mrozoodporne klej 2 cm
- izolacja przeciwwilgociowa –folia w płynie
- istniejąca płyta balkonowa
- tynk zewnętrzny

PROJEKTOWANE BALKONY

14 płytki gresowe ryflowane mrozoodporne klej 2 cm
- izolacja przeciwwilgociowa –folia w płynie
- projektowana płyta żelbetowa
- tynk zewnętrzny

ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE

15 płytki gresowe ryflowane mrozoodporne klej 2 cm
- izolacja przeciwwilgociowa – folia w płynie
- istniejący bieg schodowy

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE

16 płytki gresowe ryflowane mrozoodporne na klej 2 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- żelbetowy bieg schodowy wg. proj. konstrukcyjnego
- folia PE
- grunt

STROP NAD BALKONAMI

17 nowy strop żelbetowy zatarty na gładko–gr 20 cm
- folia PE
- istniejący strop
- tynk zewnętrzny

PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA

A 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- 2xpłyta GKB/GKBI – 2,5cm
- stelaż stalowy – 7,5cm/ wełna wełna mineralna – 8cm
- folia akustyczna/dylatacja
- wełna wełna mineralna – 8 cm/ stelaż stalowy – 7,5cm
- 2xpłyta GKB/GKBI – 2,5cm
- szpachel gipsowa
- 2xfarba akrylowa

ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA

B 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- istniejąca ściana
- szpachel gipsowa
- 2xfarba akrylowa

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

C 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- 2x płyta GKF konstrukcja drewniana wg.proj konstrukcyjnego /wełna mineralna gr.20cm
- folia dyfuzyjna
- deskowanie pełne –płyta OSB–3 gr.22mm
- łata 5x5 cm
- dachówka ceramiczna– karpiówka

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

D 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- istniejąca ściana
- tynk zewnętrzny

ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA – PIWNICA

E 2xfarba emulsyjnaszpachel gipsowa
- 2xpłyta GKB – 2,5cm
- stelaż stalowy – 7,5cm
- istniejąca ściana
- stelaż stalowy – 7,5cm
- 2xpłyta GKB – 2,5cm
- szpachel gipsowa
- 2xfarba emulsyjna

ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA – PIWNICA

F 2xfarba emulsyjna
- tynk gipsowy
- ściana wanny żelbetowej – 15 cm
- izolacja pionowa przeciwwodna– typu ciężkiego
- podbicie fundamentu jet–groutng pod istn. ścianą
- izolacja pionowa przeciwwodna– typu ciężkiego
- ściana wanny żelbetowej – 15 cm
- tynk gipsowy
- 2xfarba emulsyjna

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNIC

G 2xfarba emulsyjna
- 2xpłyta GKB/GKBI – 2,5cm
- stelaż stalowy – 7,5cm
- pustka – 5cm
- istniejąca ściana
- izolacja pionowa przeciwwodna– typu ciężkiego
- tynk mozaikowy cokołowy

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNIC

H 2xfarba emulsyjna
- tynk gipsowy – 1,5cm
- ściana wanny żelbetowej – 15 cm
- izolacja pionowa przeciwwodna– typu ciężkiego
- podbicie fundamentu jet–groutng pod istn. ścianą

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNIC

J 2xfarba emulsyjna
- 2xpłyta GKB/GKBI – 2,5cm
- stelaż stalowy – 7,5cm
- pustka – 5cm
- istniejąca ściana
- izolacja pionowa przeciwwodna– typu ciężkiego
- izolacja termiczna – polistyren ekstrudowany – 5 cm
- folia kubełkowa

ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO – PARTER

K 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- 2xpłyta GKB/GKBI – 2,5cm
- stelaż stalowy – 7,5cm
- wełna wełna mineralna
- folia akustyczna/dylatacja
- wełna wełna mineralna
- stelaż stalowy – 7,5cm
- 2xpłyta GKB/GKBI – 2,5cm
- szpachel gipsowa
- 2xfarba akrylowa

PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA – PIWNICA

L 2xfarba emulsyjna
- tynk gipsowy
- bloczki wapienno–piaskowe gr 18,0cm
- tynk gipsowy
- 2xfarba emulsyjna

PROJEKTOWANA ŚCIANA SZYBU WINDOWEGO

Ł 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- 2xpłyta GKB/GKBI – 2,5cm
- stelaż stalowy – 7,5cm
- wełna wełna mineralna
- folia akustyczna/dylatacja
- ściana szybu windowego wg.proj.konstrukcyjnego

PROJEKTOWANA ŚCIANA SZACHTU

M 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- 2xpłyta GKB/GKBI – 2,5cm
- stelaż stalowy – 7,5cm
- wełna wełna mineralna
- folia akustyczna/dylatacja

PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA

N 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- 2xpłyta GKB/GKBI – 2,5cm
- stelaż stalowy – 7,5cm/ wełna wełna mineralna – 8cm
- 2xpłyta GKB/GKBI – 2,5cm
- szpachel gipsowa
- 2xfarba akrylowa

PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA – PIWNICA

O 2xfarba emulsyjna
- tynk gipsowy
- bloczki wapienno–piaskowe gr 12,0cm
- tynk gipsowy
- 2xfarba emulsyjna

PRZEKRÓJ 9C-9C

BUDYNEK NR 9

Arkusz nr 1

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-073 Gdańsk, ul. Żaglowa 10 tel. (058) 552-60-53
tech. MARCELA KOZIKOWSKA

TEMAT: CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUROPEJSKI WYŻSZY STANDARD STATEK 70/14"
PROJEKT: BUDYNEK NR 9 - ETAP II
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA: ARCH.
FAZA: WYKONAWCZY
SKALA: 1:50
DATA: 12.2015
NR RYS.: Z/R3

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Kozikowski	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	arch. Marcin Kozikowski	2534/GD/07	
DYREKTOR:	arch. Rafał Tytuła	POKK/0/14/02	