

ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE



WARSTWY:

1 DACH SKOŚNY NAD 3 PIĘTREM
- dachówka ceramiczna czerwona
- łaty 5x5cm
- kontrłaty 3x5 cm
- papa termozgrzewalna
- deskowanie pełne−płyta OSB−3 gr. 22mm
- kontrłata 3x6cm
- krokwie drewniane 10x20cm
- wełna mineralna pomiędzy krokwiami− gr 20 cm
- mocowana na drut− zmijka
- folia dyfuzyjna

2 DACH SKOŚNY NAD 2 PIĘTREM
- dachówka ceramiczna czerwona
- łaty 5x5cm
- kontrłaty 3x5 cm
- papa termozgrzewalna
- deskowanie pełne−płyta OSB−3 gr. 22mm
- kontrłata 3x6cm
- krokwie drewniane 10x20cm
- wełna mineralna pomiędzy krokwiami −gr 20 cm
- mocowana na drut− zmijka
- folia dyfuzyjna
- sufit podwieszany na rusztce stalowym
- płyta 2x GKF
- szpachel gipsowa
- 2x farba akrylowa

3 DACH SKOŚNY NAD ŁĄCZNIKAMI
- dachówka ceramiczna czerwona
- łaty 5x5cm
- kontrłaty 3x5 cm
- papa termozgrzewalna
- deskowanie pełne−płyta OSB−3 gr. 22mm
- krokwie 10x20cm

4 SUFIT PODWIESZANY ŁĄCZNIKÓW
- wełna mineralna−gr 20 cm
- folia dyfuzyjna
- sufit podwieszany na rusztce stalowym
- płyta 2x GKF
- szpachel gipsowa
- 2x farba akrylowa

5 nowy strop żelbetowy zatarty na głądko−gr 20 cm
- folia PE
- istniejący strop
- sufit podwieszany na rusztce stalowym
- płyta 2x GKF
- szpachel gipsowa
- 2xfarba akrylowa

6 ISTNIEJĄCY STROP
- warstwy wykończeniowe (wg proj. wnętrz)−gr.2 cm
- istniejący strop
- sufit podwieszany na rusztce stalowym
- 2x płyta GKF na rusztce stalowym
- szpachel gipsowa
- 2x farba akrylowa

7 PROJEKTOWANY STROP
- warstwy wykończeniowe (wg proj. wnętrz)−gr.2 cm
- szlichta zbrojona (zbrojenie rozproszone)−gr 5 cm
- folia PE
- styropian elastyczny EPS T−30db − 8cm (podł. pływająca)
- folia PE
- strop żelbetowy − gr.20 cm
- sufit podwieszany na rusztce stalowym
- płyta 2x GKF
- szpachel gipsowa
- 2x farba akrylowa

8 ISTNIEJĄCE SPOCZNIKI I BIEGI KL.SCHODOWEJ
- gres na klej 2 cm
- istniejący bieg schodowy
- tynk gipsowy + szpachel gipsowa 1,5cm
- 2xfarba akrylowa

9 POROJEKTOWANE SPOCZNIKI I BIEGI KL.SCHODOWEJ
- gres na klej 2 cm
- płyta żelbetowa 16cm
- tynk gipsowy + szpachel gipsowa 1,5cm
- 2xfarba akrylowa

10 PŁYTA DENNA
- warstwy wykończeniowe (wg proj. wnętrz)−gr.2 cm
- szlichta zbrojona (zbrojenie rozproszone)−gr 5 cm
- folia PE
- styropian elastyczny EPS T−30db − 5cm (podł. pływająca)
- folia PE
- płyta wanny żelbetowej − gr.30 cm
- izolacja przeciwwodna − typu ciężkiego
- chudy beton B−7,5 − gr.10cm
- ubity grunt rodzimy − gr.30cm

11 PŁYTA DENNA
- warstwy wykończeniowe (wg proj. wnętrz)−gr.2 cm
- szlichta zbrojona (zbrojenie rozproszone)−gr 5 cm
- folia PE
- styropian elastyczny EPS T−30db − 5cm (podł. pływająca)
- folia PE
- denna płyta żelbetowej −gr.20 cm
- izolacja przeciwwodna −typu ciężkiego
- chudy beton B−7,5 − gr.10cm
- ubity grunt rodzimy − gr.30cm

12 PŁYTA DENNA
- płytki gresowe ryflowane na klej 2 cm
- płyta betonowa zbrojona siatką q=377 gr 8cm
- izolacja przeciwwodna − typu ciężkiego
- chudy beton B25 10 cm
- ubity grunt rodzimy

13 ISTNIEJĄCE BALKONY
- płytki gresowe ryflowane mrozoodporne klej 2 cm
- izolacja przeciwwilgociowa −folia w płynie
- istniejąca płyta balkonowa
- tynk zewnętrzny

14 PROJEKTOWANE BALKONY
- płytki gresowe ryflowane mrozoodporne klej 2 cm
- izolacja przeciwwilgociowa −folia w płynie
- projektowana płyta żelbetowa
- tynk zewnętrzny

15 ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE
- płytki gresowe ryflowane mrozoodporne klej 2 cm
- izolacja przeciwwilgociowa − folia w płynie
- istniejący bieg schodowy

16 PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE
- płytki gresowe ryflowane mrozoodporne na klej 2 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- żelbetowy bieg schodowy wg. proj. konstrukcyjnego
- folia PE
- grunt

17 STROP NAD BALKONAMI
- nowy strop żelbetowy zatarty na głądko−gr 20 cm
- folia PE
- istniejący strop
- tynk zewnętrzny

A PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA
- 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- 2xpłyta GKB/GKBI − 2,5cm
- stelaż stalowy − 7,5cm/
- wełna wełna mineralna − 8cm
- folia akustyczna/dylatacja
- wełna wełna mineralna − 8 cm/
- stelaż stalowy − 7,5cm
- 2xpłyta GKB/GKBI − 2,5cm
- szpachel gipsowa
- 2xfarba akrylowa

B ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- istniejąca ściana
- szpachel gipsowa
- 2xfarba akrylowa

C ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- 2x płyta GKF
- konstrukcja drewniana wg.proj konstrukcyjnego /wełna mineralna gr.20cm
- folia dyfuzyjna
- deskowanie pełne −płyta OSB−3 gr.22mm
- łata 5x5 cm
- dachówka ceramiczna− karpiówka

D ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- istniejąca ściana
- tynk zewnętrzny

E ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA − PIWNICA
- 2xfarba emulsyjnaszpachel gipsowa
- 2xpłyta GKB − 2,5cm
- stelaż stalowy − 7,5cm
- istniejąca ściana
- stelaż stalowy − 7,5cm
- 2xpłyta GKB − 2,5cm
- szpachel gipsowa
- 2xfarba emulsyjna

F ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA − PIWNICA
- 2xfarba emulsyjna
- tynk gipsowy
- ściana wanny żelbetowej − 15 cm
- izolacja pionowa przeciwwodna− typu ciężkiego
- podbicie fundamentu jet−groutng pod istn. ściang
- izolacja pionowo przeciwwodna− typu ciężkiego
- ściana wanny żelbetowej − 15 cm
- tynk gipsowy
- 2xfarba emulsyjna

G ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNIC
- 2xfarba emulsyjna
- 2xpłyta GKB/GKBI − 2,5cm
- stelaż stalowy − 7,5cm
- pustka − 5cm
- istniejąca ściana
- izolacja pionowo przeciwwodna− typu ciężkiego
- tynk mozaikowy cokołowy

H ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNIC
- 2xfarba emulsyjna
- tynk gipsowy − 1,5cm
- ściana wanny żelbetowej − 15 cm
- izolacja pionowa przeciwwodna− typu ciężkiego
- podbicie fundamentu jet−groutng pod istn. ściang

J ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNIC
- 2xfarba emulsyjna
- 2xpłyta GKB/GKBI − 2,5cm
- stelaż stalowy − 7,5cm
- pustka − 5cm
- istniejąca ściana
- izolacja pionowo przeciwwodna− typu ciężkiego
- izolacja termiczna − polistyren ekstrudowany − 5 cm
- folia kubełkowa

K ZAMUROWANIE OTWORU DRZWOWEGO − PARTER
- 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- 2xpłyta GKB/GKBI − 2,5cm
- stelaż stalowy − 7,5cm
- wełna wełna mineralna
- folia akustyczna/dylatacja
- wełna wełna mineralna
- stelaż stalowy − 7,5cm
- 2xpłyta GKB/GKBI − 2,5cm
- szpachel gipsowa
- 2xfarba akrylowa

L PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA − PIWNICA
- 2xfarba emulsyjna
- tynk gipsowy
- bloczki wapienno−piaskowe gr 18,0cm
- tynk gipsowy
- 2xfarba emulsyjna

Ł PROJEKTOWANA ŚCIANA SZYBU WINDOWEGO
- 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- 2xpłyta GKB/GKBI − 2,5cm
- stelaż stalowy − 7,5cm
- wełna wełna mineralna
- folia akustyczna/dylatacja
- ściana szybu windowego wg projkonstrukcyjnego

M PROJEKTOWANA ŚCIANA SZACHTU
- 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- 2xpłyta GKB/GKBI − 2,5cm
- stelaż stalowy − 7,5cm
- wełna wełna mineralna
- folia akustyczna/dylatacja

N PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA
- 2xfarba akrylowa
- szpachel gipsowa
- 2xpłyta GKB/GKBI − 2,5cm
- stelaż stalowy − 7,5cm/
- wełna wełna mineralna − 8cm
- 2xpłyta GKB/GKBI − 2,5cm
- szpachel gipsowa
- 2xfarba akrylowa

O PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA − PIWNICA
- 2xfarba emulsyjna
- tynk gipsowy
- bloczki wapienno−piaskowe gr 12,0cm
- tynk gipsowy
- 2xfarba emulsyjna

PRZEKRÓJ 9A-9A

BUDYNEK NR 9

Aneks nr 1

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-211 Gdańsk, ul. Zaciszna 10, tel. (058) 552-60-03
biuro@kozikowski.com.pl

TEMAT:	CENTRUM SZKOLENIOWO−REHABILITACYJNY TURKAWKA 9 W KOLBUDACH (GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI)
PROJEKT:	ANEKS NR 1 DO PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ 9A-9A
FAZA:	ARCH.
SKALA:	1:50
DATA:	12.2019
NR RYS:	Z/R2

	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	arch. Marcin Kozikowski	2004/GD/97	
SPRAWDZIŁ:	arch. Rafał Tybura	POMW/22/452	