


CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE W SOPOCIE

BUDYNEK NR 9 - RZUT 2 PIĘTRA

Układ sieci TN-S.



LEGENDA:

- terminal wentylacyjny nawiewny
- terminal wentylacyjny wyciągowy
- terminal wentylacyjny
- obudowa skosów z płyt g-k
- różnica w wysokości stropów
- kratka wentylacyjna
- terminale wentylacyjne
- kłapa rewizyjna

SYMBOLE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OPIS OZNACZENIA	UMIĘSIOWIENIOWANIE
	GNIAZDO WYKOWE PODŁOŻNE	h=30cm od wylewki, chyba, że na planie podano inną wysokość
	GNIAZDO WYKOWE PODŁOŻNE	h=30cm od wylewki, chyba, że na planie podano inną wysokość
	GNIAZDO WYKOWE PODŁOŻNE WE WSPÓLNEJ RAMCE Z GNIAZDEM TELETECHN. ZXR/45 (INTERNET)	h=30cm od wylewki w przypadku zastosowania dwóch gniazd pojedynczych ramkę należy rozszerzyć o jeden moduł
	GNIAZDO WYKOWE PODŁOŻNE PRZY ŁÓŻKACH W POKOJACH MIESZKAŁNYCH	h=60cm od wylewki
	GNIAZDO WYKOWE PODŁOŻNE PRZY ŁÓŻKACH W POKOJACH MIESZKAŁNYCH WE WSPÓLNEJ RAMCE Z GNIAZDEM TELETECHN. ZXR/45 (TELEFON)	h=60cm od wylewki w przypadku zastosowania dwóch gniazd pojedynczych ramkę należy rozszerzyć o jeden moduł
	GNIAZDO WYKOWE DO PODŁĄCZENIA TELEWIZORA, GNIAZDO WE WSPÓLNEJ RAMCE Z GNIAZDAMI TELETECHN. ZXR/45	h=160cm od wylewki
	GNIAZDO WYKOWE ŁÓŻOWKI	h=30cm od wylewki
	GNIAZDO WYKOWE SZCZELNE IP44	h=120cm od wylewki, chyba, że na planie podano inną wysokość
	MIEJSCE MONTAŻU PODŚWIETLENIA LEDOWEGO	h=30cm od wylewki
	GNIAZDO WYKOWE ZMIYNIARSKI	h=30cm od wylewki
	ZESTAW DWÓCH GNIAZD WYKOWYCH NA POTRZEBY ZASILANIA ROUTERÓW INTERNETU BEZPRZEWODOWEGO, WE WSPÓLNEJ RAMCE Z GNIAZDEM ZXR/45	podano orientacyjną wysokość montażu, potrzebne nad sufitem podłączonym na stropie, na ścianie, za zgodą insp. robót elektrycznych na kartach elektrycznych
	MIEJSCE MONTAŻU SUSZARKI DO WŁOSÓW/RĄK	h=120cm od wylewki
	TABLICA ELEKTRYCZNA	
	PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU	h=150cm nad wylewką
	STALOWE KORYTA INSTALACYJNE MOCOWANE DO STROPÓW LUB ŚCIAN	szerokość koryt wg rysunku 300-100mm

OSPRZĘT TELETECHNICZNY DO MONTAŻU W RAMKACH UJĘTO W TOMIE TELETECHNIKI

UWAGA:

- Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ, y - w przypadku obwodów oświetleniowych grupa oświetleniowa
- Wysokość gniazd wykowych wg tabeli, chyba, że przy gnieździe podano wysokość montażu.
- Lokalizacja pozioma gniazd - wg skali rysunku (dokładność wystarczająca z punktu widzenia aranżacji wnętrza)

UWAGA:

- Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ, y - w przypadku obwodów oświetleniowych grupa oświetleniowa
- Wysokość gniazd wykowych wg tabeli, chyba, że przy gnieździe podano wysokość montażu.
- Lokalizacja pozioma gniazd - wg skali rysunku (dokładność wystarczająca z punktu widzenia aranżacji wnętrza)

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Zachodnia 10; tel. (058) 552-02-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI			
TEMAT:	OSRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/8/11	BRANZA:	ELEKTR
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY	FAZA WYKONAWCZY	SKALA 1:50
RYSUNEK:	RZUT 2 PIĘTRO BUD. NR9 - INSTALACJE POZOSTALE	DATA:	06.2015
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Formella	GT-III-830127/75	NR. RYS.
SPRAWDZIL:	inż. Leszek Cieszek	4558/G4/90	E-4.42