

CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE W SOPOCIE
BUDYNEK NR 11 - RZUT PARTERU

Układ sieci TN-S.
SYMBOLE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OPIS OZNACZENIA	UMIĘJSCOWIENIE/UWAGI
	GNAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE	h=30cm od wylewki, chyba, że na planie podano inną wysokość
	GNAZDO WTYKOWE PODWÓJNE	h=30cm od wylewki, chyba, że na planie podano inną wysokość
	GNAZDO WTYKOWE PODWÓJNE WE WSPÓLNEJ RAMCE Z GNAZDEM TELETECHN. 2XRJ45 (INTERNET)	h=30cm od wylewki w przypadku zastosowania dwóch gniazd pojedynczych ramkę należy rozszerzyć o jeden moduł
	GNAZDO WTYKOWE PODWÓJNE PRZY ŁÓŻKACH W POKOJACH MIESZKALNYCH	h=60cm od wylewki
	GNAZDO WTYKOWE PODWÓJNE PRZY ŁÓŻKACH W POKOJACH MIESZKALNYCH WE WSPÓLNEJ RAMCE Z GNAZDEM TELETECHN. 1XRJ45 (TELEFON)	h=60cm od wylewki w przypadku zastosowania dwóch gniazd pojedynczych ramkę należy rozszerzyć o jeden moduł
	GNAZDO WTYKOWE DO PODŁĄCZENIA TELEWIZORA, GNAZDO WE WSPÓLNEJ RAMCE Z GNAZDAMI TELETECHN. 1XRJ45	h=160cm od wylewki
	GNAZDO WTYKOWE ŁOŻÓWKI	h=30cm od wylewki
	GNAZDO WTYKOWE SZCZELNE IP44	h=120cm od wylewki, chyba, że na planie podano inną wysokość
	MIEJSCE MONTAŻU PODŚWIETLENIA LEDOWEGO	h=30cm od wylewki
	GNAZDKO WTYKOWE ZMYWARKI	h=30cm od wylewki
	ZESTAW DWÓCH GNAZD NATYNKOWYCH NA POTRZEBY ZASILANIA ROUTERÓW INTERNETU BEZPRZEWODOWEGO, WE WSPÓLNEJ RAMCE Z GNAZDEM 2XRJ45	podano orientacyjną wysokość montażu, montować nad sufitami podwieszanymi na słupkach, na ścianie, za zgodą insp. robót teletechnicznych na korytarzach teletechnicznych
	MIEJSCE MONTAŻU SUSZARKI DO WŁOSÓW/RĄK	h=120cm od wylewki
	TABLICA ELEKTRYCZNA	
	PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU	h=150cm nad wylewką
	STALOWE KORYTA INSTALACYJNE MOCOWANE DO STROPÓW LUB ŚCIAN	szerokość koryt wg rysunku 300-100mm

OSPRZĘT TELETECHNICZNY DO MONTAŻU W RAMKACH UJĘTO W TOMIE TELETECHNIKI

UWAGA:
1) Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza
XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ,
y - w przypadku obwodów oświetleniowych grupa oświetlaniowa
2) Wysokość gniazd wtykowych wg tabeli, chyba, że przy gnieździe podano wysokość montażu.
3) Lokalizacja pozioma gniazd - wg skali rysunku (dokładność wystarczająca z punktu widzenia aranżacji wnętrza)

LEGENDA:

- terminal wentylacyjny nawiewny
- terminal wentylacyjny wywiewny
- terminal wentylacyjny
- obudowa skosów z płyt g-k
- różnica w wysokości stropów
- kratka wentylacyjna
- terminale wentylacyjne
- kłapa rewizyjna

linia załamania przekroju

