

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

| L.p | Nazwa i typ urządzenia | Lokalizacja | Moc zainstalowana | Napięcie zasilania | Praca w czasie pożaru | Rozdzielnica zasilająca | Zabezpieczenie | Typ kabla zasilającego | UWAGI |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| | poziom / nr pom. - naz | | [kW] | [V] | TAK / NIE | | [A] | [mm2] | |
| A | WENTYLACJA | | | | | | | | |
| 1 | Centrala wentylacyjna N1/W1 | poz.3 / poddasze | 6,1 | 400 | nie | RW | wg PW | | pok.hotelowe |
| 2 | Centrala wentylacyjna N2/W2 | poz.3 / poddasze | 8,25 | 400 | nie | RW | | | wyc.recepcja,hol |
| 3 | Centrala wentylacyjna N3/W3 | poz.3 / poddasze | 6,1 | 400 | nie | RW | | | administracja |
| 4 | Centrala wentylacyjna N4/W4 | poz.-1 / wentylat. | 8,3 | 400 | nie | RW | | | restauracja |
| 5 | Centrala wentylacyjna N5/W5 | poz.-1 / wentylat. | 8,3 | 400 | nie | RW | | | s.konferencyjne |
| 6 | Centrala wentylacyjna N6/W6 | poz.3 / poddasze | 16 | 400 | nie | RK | | | kuchnia |
| 7 | N6.4 / | poz.-1 / wentylat. | 6,5 | 400 | nie | RW | | | pom.techniczne |
| 8 | / W6.4 | poz.-1 / wentylat. | 0,22 | 230 | nie | RK | | | pom.techn.,mag. |
| 9 | N7/W7 | poz.-1 / wentylat. | 5,5 | 400 | nie | RRH-1 | | | rehabilitacja |
| 10 | / W7.1 | dach / komin | 0,04 | 230 | nie | RSM | | | sauny |
| 11 | / W7.2 | | | | nie | RW | | | WC |
| 12 | | | 65 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B | OKAPY KUCHENNE | | | | | | | | |
| 1 | OK..1 nawiewno-wywiewny z lampami UV | poz.-1 / kuchnia gł. | 0,7 | 230 | nie | RK | | | kuchnia |
| 2 | OK..2 nawiewno-wywiewny z lampami UV | poz.-1 / kuchnia gł. | 0,24 | 230 | nie | RK | | | kuchnia |
| 3 | OK..3 wywiewny | poz.-1 / kuchnia gł. | 0 | | nie | RK | | | zmywalnia |
| 4 | | | 0,94 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| C | KURTYNY | | | | | | | | |
| 1 | KPW-01 | poz.0 / wejście | 0,8 | 230 | nie | RAdm | | | hol |
| 2 | KPW-02 | poz.0 / pom.12 | 0,8 | 230 | nie | RR | | | wyście z rest. |
| 3 | KPW-03 | poz.0 / pom.02 | 0,8 | 230 | nie | RSM | | | wyjście z gab. |
| 4 | | | 2,4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| D | KLIMATYZATORY | | | | | | | | |
| 1 | VRV | poz.-1 / serwer | 4 | 400 | nie | RS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E | URZĄDZENIA TELETECHNICZNE | | | | | | | | |
| 1 | Szafy DSO | poz.-1 / pom.DSO | 1,5 | 230 | TAK | RGpoż | C16A | | |
| 2 | Centralka SSP | poz.o / recepcja | 0,2 | 230 | TAK | RGpoż | | | |
| 3 | Centralka oddymiania CSO | poz.2 / kl.1 | 0,1 | 230 | TAK | RGpoż | | | |
| 4 | Centralka oddymiania CSO | poz.2 / kl.2 | 0,1 | 230 | TAK | RGpoż | | | |
| 5 | Centralka oddymiania CSO | poz.2 / kl.3 | 0,1 | 230 | TAK | RGpoż | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| F | TECHNOLOGIA KUCHNI | | | | | | | | |
| 1 | PIEC KONW-PAROW | poz.-1 / kuchnia gł. | 18,6 | 400 | NIE | RK | 16A | | |
| 2 | STÓŁ CHŁODNICZY | poz.-1 / kuchnia gł. | 0,38 | 230 | NIE | RK | | | |
| 3 | SZAFA CHŁODNICZA | poz.-1 / przyg.m.r. | 0,34 | 230 | NIE | RK | | | |
| 4 | SZAFA MROŹNICZA | poz.-1 / przyg.m.r. | 0,57 | 230 | NIE | RK | | | |
| 5 | SZAFA MRONICZA | poz.-1 / mag.art.s. | 0,57 | 230 | NIE | RK | | | |
| 6 | ZMYWARKA DO SZKŁA | poz.-1 / zmywalnia | 6,75 | 400 | NIE | RK | 16A | | |
| 7 | ZMYWARKA KAPTUROWA | poz.-1 / zmywalnia | 10,5 | 400 | NIE | RK | 16A | | |
| 8 | STÓŁ MRONICZY | poz.-1 / kuchnia gł. | 0,38 | 230 | NIE | RK | | | |
| 9 | FRYTOWNICA 2 KOM | poz.-1 / kuchnia gł. | 15,9 | 400 | NIE | RK | | 5x4 | |
| 10 | OKAP CENTRALNY | poz.-1 / kuchnia gł. | 0,6 | 230 | NIE | RK | | 3x2,5 | |
| 11 | ZAPARZACZ DO KAWY I HERBATY | poz.0 / rozdz.kel. | 8,38 | 400 | NIE | RR | 16A | 5x4 | |
| 12 | STÓŁ GRZEWCZY Z NADSTAWKĄ GRZEWCZĄ | poz.-1 / kuchnia gł. | 1,4 | 230 | NIE | RK | | 3x4 | |
| 13 | AGREGAT DO CHŁODNI + STEROWANIE | poz.-1 / chłodnia | 2 | 230 | NIE | RK | | | |
| 14 | ZAMRAZARKA SKRZYNIOWA | poz.-1 / mag.art.s. | 0,18 | 230 | NIE | RK | | | |
| 15 | WILK DO MIĘSA | poz.-1 / przyg.m.r. | 0,75 | 230 | NIE | RK | | | |
| 16 | BEMAR grzewczy | poz.-1 / kuchnia gł. | 2,4 | 230 | NIE | RK | | | |
| 17 | ŁODÓWKA NA PRÓBKI ŻYWNOSCI | poz.-1 / kuchnia gł. | 0,18 | 230 | NIE | RK | | | |
| 18 | SZATKOWNICA do warzyw | poz.-1 / kuchnia gł. | 0,25 | 230 | NIE | RK | | | |
| 19 | KUCHENKA MIKROFALOWA 1800W | poz.-1 / kuchnia gł. | 3,6 | 400 | NIE | RK | | | |
| 20 | PŁYTA GRILOWA | poz.-1 / kuchnia gł. | 4,5 | 230 | NIE | RK | | | |
| 21 | CHŁODZIARKA 130L | poz.0 / rozdz.kel. | 0,18 | 230 | NIE | RR | | | |
| 22 | KOSZTKARKA DO LODU | poz.0 / rozdz.kel. | 0,37 | 230 | NIE | RR | | | |
| 23 | STÓŁ GRZEWCZY | poz.0 / rozdz.kel. | 1,4 | 230 | NIE | RR | | | |
| 24 | NADSTAWKA 2-POZ. 1 POZ.GRZEWCZY | poz.0 / rozdz.kel. | 0,75 | 230 | NIE | RR | | | |
| 25 | | | 80,93 | | | | | | |