

Sopot, 25.03.2015r.

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Dotyczy: wniosku o usunięcie kolizji – przebudowy sieci oświetleniowej kolidujących z projektowanym układem drogowym przy ul. Emili Plater w Sopocie.

W nawiązaniu do wniosku o usunięcie kolizji z dnia 30.03.2015 (data wpływu 31.03.2015), ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (dalej EOŚ) informuje, że wyraża zgodę na przebudowę sieci oświetleniowej kolidującej z projektowanym układem drogowym przy ul. Emili Plater w Sopocie.

W związku z powyższym należy:

1. Opracować projekt wykonawczy usunięcia kolizji. Projekt uzgodnić z RUO Sopot w EOŚ.
2. W projekcie usunięcia kolizji należy uwzględnić:
 - Istn. szafkę oświetleniową SO-535 należy przestawić w przypadku braku możliwości technicznej przeniesienia wymienić na nową 3-fazową, 3-obwodową przystosowaną do sterowania kaskadą oraz przełącznikiem zmierzchowym. Poszczególne obwody kablowe z istn. szafki należy przedłużyć i wprowadzić do szafki w nowej lokalizacji;
 - Istn. słup oświetleniowy nr 1/3 przestawić w miejsce nie kolidujące z proj. wjazdem;
 - Istn. słup oświetleniowy nr 2/2 przestawić – skoordynować z projektem przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego;
 - Oprawę przed ponownym montażem przekonserwować;
 - Ułożyć nowy kabel typu YAKXS 4x35 pomiędzy słupami 1/3 – 2/3 oraz słupem 2/2 – 3/2;
 - Zdemontowane kable złomować i rozliczyć się za nie z EOŚ.
3. Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Usunięcie kolizji zostanie wykonana Państwa kosztem i staraniem według opracowanego i uzgodnionego projektu usunięcia kolizji.
5. Warunkiem przystąpienia do prac budowlano-montażowych związanych z usunięciem kolizji jest uzyskanie uzgodnienia projektu w RUO Sopot.
6. Wykonawcą usunięcia kolizji może być firma wskazana przez wnioskodawcę, posiadająca stosowne uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOŚ.
7. Odbiór techniczny usunięcia kolizji nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego z usunięcia kolizji.
8. Przebudowane oświetlenie pozostanie na majątku EOŚ.
9. Powyższe ustalenia ważne są przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
10. Prace projektowe można rozpocząć po pisemnej akceptacji niniejszych warunków przez inwestora.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. dokona stosownych czynności umożliwiających szybkie i sprawne załatwienie powyższej sprawy

DW:

EOŚ-TG, TG-1



Z poważaniem

Kierownik
Regionalny Wydział Realizacji Usług
Północ

Marek Szymusik