DACH

PODDASZE

PIĘTRO 2

PIĘTRO 1

PARTER

PIWNICA

szacht nr 1

szacht nr 2

szacht nr 3

Apartament RH-23

kWh

RP31 RAdm

RP32 RAdm

RP33 RAdm

RP21 RAdm

RP22 RAdm

RP23 RAdm

RP12 RAdm

RP13 RAdm

RP03 RAdm

RH

wlz pok.

wlz adm.

przeciwpożarowy wyłacznik prądu - przy recepcji

PWP

RRC recepcja

RKF s.konf.

RR restauracja

RRH-0 rehabilitacja

RRH-1 rehabilitacja

RK kuchnia

RKG kotłownia

RW went.og.

RS serwerownia

Apartament RH - 030

RSM spa-masaże

wg rys. nr E-1

oświetlenie zewnętrzne

RO

Z

YKY5x25

YKY5x16

YKY5x10

YKY5x35

63A

40A

25A

NKGs 2x1,5

In = 630A
dI = 500mA

RGpoż

E90 / PH90

125A

kl. B+C

RG

układ pomiaru energii na potrzeby i wg standardów Inwestora

250/5A
kl.0,5 leg.

ODBIORY PPOŻ.:

Σ Pi=402,5kW
Ps=300kW
kj = 0,53
Pp=160kW

zwora

wlz: YAKXS4x240
l = 4m

roliczeniowy układ pomiaru wg standardów ENERGA- OPERATOR S.A.

250A

SP

wlz: YAKXS4x240
l = 25m

istn. złacze kablowe
ENERGA

Z-7.1/91

Ibn = 315A

UWAGA:
1. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:
- szybkie wyłączenie zasilania
- wyłaczniki róznicowopradowe
- połaczenia wyrównawcze
2. Układ instalacji - TN-S
3. Dla wydzielonych funkcji obiektu należy zastosować liczniki pomiaru energi elektr. - w tym dla 2 apartamentów nr 0.30 (parter) i 23 (2 pietro)
4. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu PWP - przy drzwiach wyjściowych z budynków:
   - 2 przyciski w bud. nr 11
   - 1 przycisk w bud. nr 7

SCHEMAT STRUKTURALNY UKŁADU ZASILANIA

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-313 Gdańsk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53
arch. MARCIN KOZIKOWSKI

TEMAT: OŚRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11			BRANŻA: ELEKTR
PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY			FAZA: WYKONAWCZY
RYSUNEK: SCHEMAT STRUKTURALNY UKŁADU ZASILANIA			SKALA: ---
			DATA: 06.2015
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Formella	GT-III-630/127/75	
SPRAWDZIŁ:	inż. Leszek Cieszko	4558/Gd/90	
			NR. RYS.: E1