

LEGENDA:

- D3W — Oprawa Ewakuacyjna 3 LED, okrągła o śr. 80 mm, gł. 34 mm IP20
  funkcja pracy z centralną baterią, moduł o wymiarach 202x51x42 mm
  montaż: natynkowy do sufitu
  wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo
- D3N — Oprawa Ewakuacyjna 3 LED, okrągła o śr. 120 mm, wys. 50 mm IP20
  funkcja pracy z centralną baterią
  montaż: natynkowy do sufitu
  wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo
- DLW — Oprawa Ewakuacyjna DLED, z opisem do korytarzy, o. 90 mm, wys. 82 mm IP20
  funkcja pracy z centralną baterią, moduł o wymiarach 202x51x42 mm
  montaż: wpuszczalna w sufit
  wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo
- EA-L — Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa LED (jedno i dwustronna),
  gr. 105 mm, szer. 300 mm, funkcja pracy z centralną baterią
  montaż: natynkowy
  wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego
- EW-L — Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa LED (jedno i dwustronna),
  gr. 105 mm, szer. 300 mm, funkcja pracy z centralną baterią
  montaż: natynkowy do sufitu
  wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo
- A3-L — Oprawa Ewakuacyjna LED IP65, gł. 55 mm, szer. 147 mm, dł. 360 mm
  funkcja pracy z centralną baterią
  montaż: natynkowy do sufitu
  wykonanie: zabezpieczen kolonu bialego, Kosz ryflowany
- A3-LL — Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa LED IP65 (jednostronna), gr. 65 mm,
  szer. 147 mm, dł. 360 mm. funkcja pracy z centralną baterią
  montaż: natynkowy do sufitu
  wykonanie: zabezpieczen kolonu bialego, Kosz ryflowany
- A3K-L — Oprawa Ewakuacyjna LED IP65 LED 47 - gł. 65 mm, szer. 147 mm, dł. 360 mm
  funkcja pracy z centralną baterią
  montaż: natynkowy do ściany
  wykonanie: zabezpieczen kolonu bialego, Kosz ryflowany

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Zaciszе 10; tel. (058) 552-02-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI				
TEMAT:	OŚRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11			BRANŻA: ELEKTR
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY			FAZA: WYKONAWCZY
RYSUNEK:	RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA OŚW. AWARYJNEGO			SKALA: 1:100
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA: 06.2015
PROJEKTANT:	inż.Andrzej Formella	GT-III-830/127/75		NR. RYS. E-3.3
SPRAWDZIŁ:	inż. Leszek Cieszko	4558/Gd/90		