BILANS POWIERZCHNI		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
0.1	GABINET	16.0m2
0.2	HOL I RECEPCJA	24.5m2
0.3	GABINET	16.7m2
0.4	GABINET	12.2m2
0.5	KOMUNIKACJA	6.7m2
0.6	KOMUNIKACJA	25.5m2
0.7	ZAPLECZE RECEPCJI	5.8m2
0.8	KOMUNIKACJA	16.1m2
0.9	KLATKA SCHODOWA	13.6m2
0.10	SALA KONFERENCYJNA	121.0 m2
0.11	RESTAURACJA	138.6m2
0.12	ROZDZIELNIA KELNERSKA–CZYSTE	8.5m2
0.13	PRZEDSIONEK	7.7m2
0.14	TOALETA MĘSKA	9.3m2
0.15	MAGAZYN	3.2m2
0.16	PRZECHOWALNIA BAGAŻU	3.5m2
0.17	FOYER	32.4m2
0.18	SALA KONFERENCYJNA	31.3m2
0.19	FOYER I HOL WEJŚCIOWY	72.8m2
0.20	RECEPCJA	9.8m2
0.21	BIURO RECEPCJI	8.9m2
0.22	DYREKTOR	10.8m2
0.23	TOALETA DAMSKA	9m2
0.24	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4.2m2
0.25	POMIESZCZENIE SPRZĄTACZEK	5.6m2
0.26	KOMUNIKACJA	23.7m2
0.27	POKÓJ HOTELOWY – 2 OS.	16.7m2
0.27.1	SYPIALNIA	13.8m2
0.27.2	ŁAZIENKA	2.9m2
0.28	POKÓJ HOTELOWY – 1 OS.(NIEPEŁNOSPR)	17.6m2
0.28.1	SYPIALNIA	12.8m2
0.28.2	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4.8m2
0.29	POKÓJ HOTELOWY – 2 OS.	17.4m2
0.29.1	SYPIALNIA	14.6m2
0.29.2	ŁAZIENKA	2.8m2
0.30	POKÓJ HOTELOWY – 2 OS.	27.6m2
0.30.1	SYPIALNIA	23.7m2
0.30.2	ŁAZIENKA	3.5m2
0.31	POKÓJ HOTELOWY – 2 OS.	17.5m2
0.31.1	SYPIALNIA	14.5m2
0.31.2	ŁAZIENKA	3.0m2
0.32	KOMUNIKACJA	9.3m2
0.33	ROZDZIELNIA KELNERSKA–BRUDNE	6.6m2
0.34	KOMUNIKACJA	20.4m2
0.35	WATROLAP	7.5m2
0.36	SZATNIA	5.8m2
0.37	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4.2m2

PRZEKRÓJ "B-B", SKALA 1:50
SZAFKA POMIAROWA P-1


DEKOR-3-060V 30 el. n=4,0
DEKOR-4-060V 20 el. n=3,0
DEKOR-2-180V 12 el. n=3,0
DEKOR-2-060V 14 el. n=2,0
DEKOR-2-060V 22 el. n=2,0
DEKOR-4-045V 16 el. n=2,0
dekoracyjny
KURTYNA POWIETRZNA 24000W
Zawór równoważący DN20
2xdn25 stal cz.
2xdn40 stal cz.
2xdn50 stal cz.
2xdn15stal cz.
2xdn65 stal cz.
2xdn75 stal cz.
2xdn1stal cz.
2x16x2.0
na podejściu do grzejnika zamontować elektrotermiczny napęd nastawczy 24V
Siłowniki podłączyć pod termostat sterujący pracą elementów wykonawczych 24V
Termostat sterujący cyfrowy, programowalny - zamontować w miejscu wskazanym przez Inwestora
szwedzki stół
rezerwa pod bar miejsce doprowadzenia medi
higieniczny HT-10VM2-90 0,72m n=4,0
T-22VM2-60 1,00m n=5,0
T-21VM2-60 0,92m n=4,0
T-22VM2-60 1,12m n=5,5
T-21VM2-60 1,00m n=4,5
T-22VM2-60 1,20m n=6,0
T-21VM2-60 0,80m n=4,0
T-11VM2-60 0,52m n=2,0
T-21VM2-60 0,92m n=4,5
T-33VM2-60 0,80m n=6,0
T-22VM2-60 0,72m n=3,5
T-11VM2-60 0,92m n=2,0
T-21VM2-60 0,80m n=4,5
T-22VM2-60 1,00m n=5,5
T-21VM2-60 0,72m n=4,0
T-21VM2-60 0,72m n=4,5
T-22VM2-60 1,00m n=5,5
T-21VM2-60 0,92m n=5,0
T-11VM2-60 0,72m n=5,0
T-22VM2-60 1,20m n=6,5
T-22VM2-60 1,00m n=5,5
T-21VM2-60 0,80m n=4,5
T-21VM2-60 0,72m n=4,5
T-21VM2-60 0,72m n=4,5
T-21VM2-60 0,92m n=4,5
T-11VM2-60 0,92m n=2,0
T-21VM2-60 0,92m n=4,5
T-21VM2-60 0,92m n=4,5
T-11VM2-60 0,72