

UWAGA

Obliczenia zostały wykonane dla konkretnych urządzeń, armatury i grzejników. Pełne obliczenia dostępne są w archium BI PRIM i możliwe do wglądu. W przypadku doboru innych urządzeń, armatury i grzejników obliczenia należy dostosować do nowych warunków pracy instalacji

LEGENDA

Przewody c.o. 80/60°C

typ A - Rury stalowe czarne ze szwem
typ B - Rury z polietylenu sieciowanego PE-Xc

Moc grzejnika [W]
typ grzejnika
C-symetryczny
C-niesymetryczny
H-higieniczny
długość grzejnika [m]

Wysokość grzejnika [cm]
Nastawa grzejnika
Wielkość grzejnika

	Zawór równoważący
	Zawór odcinający
D	Filtr siatkowy
	Zawór 3-drogowy
	Grzejnikowy zawór termostatyczny
	Grzejnikowy zawór odcinający powrotny
	Zestaw przyłączeniowy do grzejnika

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-317 Gdańsk, ul. Żurawia 10, tel. (058) 552-03-03 e-mail: biuro@kozikowski.com.pl			BRANŻA: IS
TEMAT: CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11 REMONT			FAZA: PW
PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE GRZEWCZE			SKALA: -
RYSUNEK: Rozwinięcie c.o. - obieg grzewczy ogólny			DATA: 06.2015
KAŁ./ KRZ/SIEKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTANCI: inż. Katarzyna Wysocka	POM/0043/POOS/11		NR. RYS. 6
SPRAWDZIŁ: inż. Witold Gottwet	2626/Gd/96		